



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-328
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Бојан Манев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Синиша Апостолоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-323 од 10.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-328 од 10.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-323 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Бојан Манев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-328 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Бојан Манев, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-328 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.


12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-347
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Благоја Бошкоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.„[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Благоја Бошкоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-346 од 16.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-347 од 16.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-346 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Благоја Бошкоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-347 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Благоја Бошкоски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-347 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-359
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Александар Димитријоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Александар Димитријоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд..

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето ~~██████████~~ не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-359 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Александар Димитријоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08...и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-359 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето [REDACTED] [REDACTED] родител на детето Андреа Димитријоска, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-359 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-362
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Стефан Ристовски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Стефан Ристовски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-362 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП16р: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Стефан Ристовски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП16р. 71-362 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Стефан Ристовски, родител на детето, ~~██████████~~ не се повика на Поканата за странка ИП16р: 71-362 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-361
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Илир Османи	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Илир Османи	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-361 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Илир Османи не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08...и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-361 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Илир Османи, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-361 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-360
Датум: 20.01.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:		
Назив на субјектот на надзор	Дејан Иванов	
Седиште/адреса на субјектот	Ул., [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Дејан Иванов	/	/

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2024 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2024 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

- 3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врати Покана за едукација ИП16р. 71-360 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Дејан Иванов не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-360 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Дејан Иванов, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-360 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-382
Датум: 20.01.2024 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:		
Назив на субјектот на надзор	Иван Пентиев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.„[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Иван Пентиев		/

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

- 3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-382 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Иван Пентиев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-382 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Иван Пентиев, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-382 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-380
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Игор Кик	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Игор Кик	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-380 од

25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП16р: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Игор Кик не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП16р. 71-380 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Игор Кик, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП16р: 71-380 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-374
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Сејнур Али (Саидов)	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Сејнур Али	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-363 од 24.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врати Покана за едукација ИП1бр. 71-374 од 24.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-363 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Сејнур Али (Саидов) не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-374 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето ██████████ (Саидов), родител на детето Мелиса Али, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-374 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-364
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Агим Мифтари	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Агим Мифтари	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-363 од 24.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-364 од 24.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-363 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Агим Мифтари не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-364 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Агим Мифтари, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-364 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.


12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-395
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Дрејтон Саљиџи	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Дрејтон Саљиџи	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-391 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето ██████████ не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-395 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-391 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Дрејтон Саљихи не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-395 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Дрејтон Саљихи, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-395 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-393
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Милош Радуловиќ	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Милош Радуловиќ	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-391 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-393 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-391 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Милош Радуловиќ не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-393 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Милош Радуловиќ, родител на детето, ██████████ не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-393 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП1бр: 71-390
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Ивица Крзнарик	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Ивица Крзнарик	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3.КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор враќа Покана за едукација ИП16р. 71-390 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Ивица Крзнарик не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-390 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Ивица Крзнарик, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-390 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-389
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Илија Николовски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Илија Николовски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор: Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор враќа Покана за едукација ИП16р. 71-389 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Илија Николовски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-389 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Илија Николовски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-389 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-387
Датум: 20.01.2024 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Јане Стојчески	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Јане Стојчески	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор: Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-387 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Јане Стојчески не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08...и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-387 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Јане Стојчески, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-387 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год.



Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-384
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Александар Тасев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул., [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Александар Тасев	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3.КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-384 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Александар Тасев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-384 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Александар Тасев, родител на детето ██████████ ██████████, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-384 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 64 - 16
Датум : 23.01.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДИТП „ДДМ Инженеринг„ ДОО Охрид	
Седиште/ адреса на субјектот	ул. „Туристичка„ бр. 12 - 1/3 - Охрид	
Адреса за е – пошта	ddminzenering@yahoo.com	
Телефон	+389 078 202 287	
Матичен број на субјектот	6255469	
Даночен број на субјектот	МК4030007644346	
Број на жиро сметка на субјектот	000250050100768316	
Банка депонент	ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Дејан Муртовски		dejanmurtovski@hotmail.com

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор		2. ВОНРЕДЕН	
Датум на почеток на инспекциски надзор	23.01.2024 г.	14:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	градби од втора категорија од Законот за градење – домување во семејна кука		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот			
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ул. Женевска бр. 5 ^А КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец Јануари од 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор бр. _____ од _____ год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Душко Андонов – општински градежен инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

Вршење на вонреден инспекциски надзор по службена должност, а во врска со градба од втора категорија – домување во семејна кука на ул. Женевска бр. 5^А, КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

- ~~1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник~~
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

Вонреден инспекциски надзор – по службена должност.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Во својство :
1.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :


Од страна на општинскиот градежен инспектор при Општина Карпош, на ден 23.01.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор на лице место на ул. Женевска бр. 5^А, КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, како и увид во издадената градежно-техничка документација и констатирано е следното :

Од страна на Општина Карпош, на инвеститорот ДГТП „ДДМ Инженеринг“, ДОО Охрид со седиште на ул. „Туристичка“, бр. 12 – 1/3 - Охрид, издадено му е Одобрение за градење Уп1бр. 47 – 629 од 22.03.2024 год. правосилно на ден 12.04.2024 год. со кое му се одобрува градење на градба од втора категорија од Законот за градење - домување во семејна кука, ул. Женевска бр. 5а на КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, ГП 1.241, ДУП за Градска четврт 3 03 опфат помеѓу бул. Партизански Одреди, корито на р. Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, Скопје. Составен дел на Одобрението за градење е и Основен проект – фаза архитектура, статика, електрика, водовод и канализација и ППЗ со техн.бр. 08/02-1 од 10.2023 год., изработен од ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Охрид, како и Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште изработен од ГЕОПРОЕКТ ПЛУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје со дел бр. 0801-988/3-23 од 25.12.2023 год.

Градбата согласно издадената документација е 14.95 x 12.15 m, ката на венец Н = 9.60 m, ката на слеме Н = 13.20 m и катност По+Пр+2+Пк.




Инвеститорот уредно го има пријавено почетокот на градбата со Известување за започнување на изградба на градба бр. 64 – 4951/1 од 03.07.2024 год. На лице место поставена е ограда за заштита на градилиштето и постевна е информативна табла, согласно Законот за градење.



Од увидот на лице место, констатирано е дека градбата е со фаза на изграденост : целосно изведен армиранобетонски скелетен систем, како и целосно изведен фасаден ѕид на западната страна од објектот. Пристапот кон нивото за паркирање – подрум не е изведен, само делумно се изведени земјаните работи, односно делумно е изведен ископ.

Констатирано е дека во оваа фаза на изграденост, инвеститорот градбата ја гради согласно издаденото Одобрение за градење Уп1бр. 47 – 629 од 22.03.2024 год. правосилно на ден 12.04.2024 год. и заверениот Основен проект – фаза архитектура, статика, електрика, водовод и канализација и ППЗ со техн.бр. 08/02-1 од 10.2023 год.



- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. Не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзорот;
2. ~~Утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзорот, за што се превземени следните мерки:~~

Поради тоа што при извршениот инспекциски надзор на над инвеститорот ДГТП „ДДМ Инженеринг„ ДОО Охрид со седиште на ул. „Туристичка„ бр. 12 – 1/3 - Охрид, не се утврдени неправилности при градење на градба од втора категорија од Законот за градење - домување во семејна кука, ул. Женевска бр. 5а на КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, ГП 1.241, ДУП за Градска четврт 3 03 опфат помеѓу бул. Партизански Одреди, корито на р. Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, Скопје, инспекциската постапка се затвара во овој записник за извршен вонреден инспекциски надзор.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

Blank lines for notes.



Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :		Датум :	29.01.2025.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-387
Датум: 20.01.2024 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Јане Стојчески	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Јане Стојчески	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-387 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Јане Стојчески не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-387 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Јане Стојчески, родител на детето- [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-387 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој ИМАШЕ/НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год.



Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-327
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Синиша Апостолоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Синиша Апостолоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-323 од 10.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-327 од 10.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-323 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Синиша Апостолоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование (“Сл. Весник на РМ” бр.103/08....и “Сл. Весник на РСМ “бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-327 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Синиша Апостолоски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-327 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3805/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС – Борче Јаневски
Ул. Московска бр. 7/2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3805/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3805/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно брuto површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 3 III апарати, за 2001-3000 м2 – 5 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците. Бидејќи доставите во дописот дека Вашата зграда е околу 1400м2 брuto површина, потребно е да набавите 6 III апарати кои се со S9 ознака и еден CO2 III апарат.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од областена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката и доказ за исправноста на хидрантската мрежа. Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОЖИВНАРЕ

Борданка М. Мичева, д-р.инж.прв.



Број: 68 – 3778/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС – Снире Чекеџиев
ул. Јуриј Тарпин бр.55
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3778/1 од 04.04.2025 година и барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3778/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оттоварување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 3 III апарати, за 2001-3000 м2 – 5 III апарати). III апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. III апаратите треба да се закачени на ѕид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така треба да најмите овластена фирма да ја провери исправноста на хидрантската мрежа. По завршување на горенаведените задолженија како и по завршената набавка на хидрантските црева, потребно е писмено преку архивата на Општина Карпош да го известите инспекторот за домување и во прилог да доставите доказ.


Рокот за достава на бараните информации е 14 дена од денот на приемот на ова барање.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мичева, инж. прав.



ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3779/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ЈОРДАН СТОЈАНОВСКИ
Ул. Миле Поп Јорданов бр. 13
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3379/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на барања од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3779/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно брuto површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простори и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно отпорување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 5 III апарати, за 2001-3000 м2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива и да се повикате на горенаведениот број.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТНИ ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВАНЕ
Бордана М. Милева, инж. прав.





ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3700/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До
Дејан Фидановски – Претседател на ЗС
Ул. Трифун Бузев бр. 1/2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3700/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3700/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно отпорување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 5 III апарати, за 2001-3000 м2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и друг еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. III апаратите треба да се закачени на ѕид на 1.50 cm висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Рокот за достава на бараните информации односно доказ соодветниот број на III апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување. Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, инж.пр.ав.



Број: 62-3866/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
АНА ВУЛОВСКА
Ул. Вангел Дини бр. 32а
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Огвор на барање

ПОЧИТВАНИ,

Во врска со предметот примен во Општина Карпош во Сектор
Инспекторат под број 62-3866/1 од 08.04.2025 година, Ве известуваме дека се
работи за нарушено владение во приватен имот и од таа причина Сектор
Инспекторат не е надлежен да постапува по овој предмет.
Ве упатуваме да се обратите до надлежен суд.

Изготвил:
Елена Јазароска д-р.
Елена

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВРАЊЕ
Богданка М. Мичева, д-р. прав.



Број: 62-3868/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Ул. Горче Петров бр 22
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Препраќање на предмет

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со предметот примен во Општина Карпош во Сектор
Инспекторат под број 62-3868/1 од 08.04.2025 година, Ви го препраќаме на
ваше понатамошно разгледување и одлучување.

Изготвил:

Елена Лазароска дит.

Елена

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВБАЊЕ
Богданка М. Мунева, дит. л. прав.



Број: 62 – 1585/8
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До:
Друштво за управување со отпад
ГРЕЕН РОАД ДООЕЛ Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 75
Скопје

ПРЕДМЕТ: НАЈОТ за подигање отпадни возила по Договор бр. 03-7932/1
од 11.11.2024 година

За потребите на Општина Карпош – Скопје, потребно е да се изврши подигање на стари отпадни возила без ретистарски таблички на територија на Урбана Заедница Кузман Ј. Питу во Општина Карпош на кои веќе е истечен рокот даден со наредбата која е залепена на секое возило, а согласно Договорот за соработка бр. 03-7932/1 од 11.11.2024 година.
Подигањето на возилата да се изврши на ден 10.04.2025 година од 10.30 часот па се до конечно отстранување на подолу наведените возила.

Отпадни возила кои треба да се подигнат се :

1. Сив цитроен без таблички на ул. Милан Марковиќ, бр. 18, Скопје
2. Бело комбе ул. Цумајска, бр. 11, Скопје

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Борјанка М. Мучева, дипл.
инж.



ИПИ Број: 66 - 246
 Датум: 10.04.2025
 Скопје

Општина Карпош-Сектор Инспекторат

ИПИ Број: 66-246

Датум 10.04.2025 год. Во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

Назив МТ Бар ДОО, Скопје	Даночен број МК4057024569051
Седиште Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 270077421770147 Халк Банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Лука Панов	ЕМБГ 
-----------------------------	---



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање	Скопје	Македонија
Занимање	улогистител	
Датум и место на издавање		
Број на лична карта/ патна исправа		
Адреса на живеалиште или на привремен престој	Скопје	Орган кој ја издал
		МВР Скопје

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	03.04.2025 во 10:00 ч МТ Бар ДОО, Скопје
Опис на прекршокот	Поставување на урбана опрема на јавна површина без Одобрение за поставување на урбана опрема.
Правна квалификација на прекршокот	Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (Службен весник на Република Македонија) бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвизжни и неподвизжни предмети.



Записник за сторен прекршок	Предмет III Бр. 66-246 од дата 10.04.2025
Износ на утврдната глоба за прекршок	1000 евра, во денарска противвредност
Сметка за плаќање на глобата	На образец III 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплата сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и порамма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на III Бр. 66 – 246 дата 10.04.2025 и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат

ПРАВНА ПОВКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за воведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Лука Иванов
Име, презиме и воевачен потпис

Овластен комунален инспектор
Ирена Милевска
Име, презиме и воевачен потпис







ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ бр: 66-246
Датум: 09.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзор	МТ Бар ДОО, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје
Адреса за е - пошта	
Телефон	
Матичен број на субјектот	7215630
Даночен број на субјектот	4057024569051
Број на жиро сметка на субјектот	270077421770147
Банка депонент	Халк Банка
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Панов Лука	Е - пошта
Контакт лице (Христина)	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		09.04.2025	10:00
Назив на објектот - инспекциски надзор	МТ Бар ДОО, Скопје		
Назив на објектот - инспекциски надзор	инсталацијата каде се врши инспекциски надзор		
Главна дејност на објектот - инспекциски надзор	инсталацијата каде се врши инспекциски надзор		
Адреса на објектот - инспекциски надзор	Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје		

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

2. Не се употребени листи за проверка.

овој записник

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

неподвижни предмети.

Македонија" бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и
23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна
чистота (Службен весник на Република Македонија" бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10,
Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна
вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот,

2. Гордана Максимовска – овластен инспектор за животна средина

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор

кој/и го извршил/е надзорот) :

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите

год.

4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИПН 66 - 246 од 09.04.2025

3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.

2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :



- Прекршочен платен налог за правен субјект ИП 66-246 од 10.04.2025
за што се превземени следните мерки :

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
 1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор
- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

потребните документи.

опомена ИП 66-246 од 09.04.2025 год. и даден е рок од 8 (осум) дена за доставување на 09.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беше изготвено Решение за изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП 66-246 од ден треба локалот да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои основач/сопственик на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Ланов Лука - ДПТВ МТ Бар ДОО со седиште Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје, во На ден 27.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз

фактичка состојба :
10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена

субјектот на надзор.

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска	Овластен инспектор за животна средина


следните лица :
8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Ланов Лука		
Контакт лице (Христина)		







ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзор, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзор :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Датум : 09.04.2025
		Датум : 09.04.2025
Печат и потпис на инспекторот :		
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.		

Превземено лично на рака:
Дата: 09.04.2025
Потпис:





Број: 68 – 3660/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Тони Тодоровски
Ул. Невеска бр. 2 влез 1 и влез 2
Скопје


ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3660/1 од 02.04.2025 година и Барање
ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3660/1 од 02.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите и по еден III Апарат со CO2 за гасење пожар предизвикан од електрични инсталации кој најчесто се чува во машинска просторија.
По целосно набавување на сите III апарати доставете фактура за истото, а рокот Ви е продолжен до завршување на набавката.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мунџа, инж. прав.



ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИМБ бр.: 62-2547/4
Датум: 12.03.2025 година
Скопје

ДО
МАРЈАН ТРАЈКОВСКИ
ул. „Исаја Мажовски“ бр. 24/3-1
Скопје

ПРЕДМЕТ: Отговор на барање

ПОЧИТВАНИ,

Во врска со Вашата дополна кон барање бр. 64-2547/2 од 11.03.2025 година, Ве известуваме дека за Вашето барање детално Ви беше објаснето во канцеларијата на Сектор Инспекторат која дојдовте со Вашата ќерка, во врска со отстранувањето на објектите како и во одговорот 62-2547 од 12.03.2025 година кое го имате лично подигнато на ден 14.03.2025 година.

Повторно Ви напоменуваме дека, при извршувањето на претходната програма, Вашето барање беше вметнато во програмата како последно, но поради тоа што средствата за отстранување на бесправно изградени објекти се потрошија со извршувањето на објектот пред Вашето барање, отстранувањето односно спроведувањето на донесеното Решение за Нада Павловска ќе се изврши во наредната програма по завршена јавна набавка за склучување на договор за отстранување на бесправно изградени објекти и е невозможно да се спроведе извршување пред да се исполнат тие услови од логична причина што нема средства за истото.

За секое Ваше понатамошно барање за истата работа, остануваме при овој одговор.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Борданија М. Мухева, инж.прив.



Број: 68 – 3894/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Бранка Стојановска
ул. Вич бр. 26
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3894/1 од 09.04.2025 година а во врска со
Одговор на допис 68-3021/2 од 24.03.2025
ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на повратен допис, доставен во Општина Карпош
под бр. 68-3894/1 од 09.04.2025 година Ве известуваме дека имате целосно
поставено по насоките на инспекторот .
Ви благодариме на соработката!

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА КОМПАНИЈЕ

Богданка М. Мичева, м.п. и пр.в.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ




Број: 68 – 3821/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС Јана Маџовска
бул. Партизански Одреди бр. 127-2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3821/1 од 07.04.2025 година и барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3821/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека Информацијата е примена и имате поставено по задолжението во целост. Набавените III апарати редовно, едниш годишно треба да се сервисираат. Ви благодариме на соработката!





Број: 68 – 3693/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје


До
Зедница на сопственици - Претседател на ЗС
ул. Јуриј Таргин бр. 23 влез 2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3693/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 18.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3693/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека е потребно да доставите доказ за исправност на хидрантската мрежа, која ќе биде проверена преку овластена фирма и да набавите црева за хидрантите. Сето ова треба да биде спроведено веднаш, без одлука на станарите. Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање. Во доставата на информациите и доказите вклучете го и името на Претседателот на ЗС и бројот на стан во кој живее.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВАНЕ
Борјанка М. Мичева, дипл. прав.





Број: 68 – 3680/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗС – Ристевска Елизабета
Ул. Козле бр. 1186 ст. 1
Скопје

ПРЕДМЕТ: Отговор на допис 68-3680/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Отговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3680/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 m2 – 2 III апарати, за 751-1000 m2 – 5 III апарати, за 2001-3000 m2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОЖАРНА
БЕЗБЕДНОСТ
БОРЧАНКА М. МАНЧЕВИЌ
www.karpos.gov.mk; gradonacelnik@karpos.gov.mk



Број: 68 – 3695/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗС – ВЕРКА Смиљковска
бул. Партизански Одреди бр. 79
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одровор на допис 68-3680/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТВАНИ,

Во врска со Вашиот Одровор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3680/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека имате целосно поставено во врска со III апаратите.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката и доказ за исправноста на хидрантската мрежа.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Борданка М. Мичева, д-р.инж.проб.

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИПБр: 71-244
Датум: 09.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „Орце Николов“ бр: 161 Скопје-Карпош
Адреса за е-пошта	htkarpos@gmail.com
Телефон	02-3067-407
Матичен број на субјектот	4062035
Даночен број на субјектот	4030995154278
Број на жиро сметка на субјектот	779010312390310
Банка депонент	НБРСМ
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и презиме	Христина Антоноска Борисовска
Телефон	02-3067-407
Е-пошта	htkarpos@gmail.com

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	08.04.2025		
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		08.04.2025	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Основно образование		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Орце Николов“ бр: 161 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вршење на вонреден инспекциски надзор за примена на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за пополнување на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.;

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:
1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор
Вонреден инспекциски надзор по службена должност согласно член 71 став 1 од Законот за инспекциски надзор ("Сл. Весник на РМ" бр.50/10.....102/19);

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Христина Антоноска Борисовска	██████████	htkarpos@gmail.com

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство	Секретар
Биљана Богдановска		

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/онфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25), Училишниот Одбор со Одлука бр: 02-273/3 од 02.07.2024 год. доставил Предлог-годишна програма за работа на училиштето до Советот на општината. Врз основа на член 41 и 42 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25) и Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училиштето од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за пополнување на Правилникот за начинот на изведување на

[illegible]

учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год. Директорот на училиштето склучил Договори бр: 03-139, 140, 141, 142 од 03.04.2025 год. со избраните понудувачи согласно член 22 од Правилникот за начинот на изведување на експериментите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на експериментите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од 15.10.2020 год.

- врз основа на која:

не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор, затоа постапката се ЗАПИРА.

1) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки. Доколку училиштето има забелешки, може писмено да се произнесе по овој Записник во рок од 8 (осум) дена по приемот на истиот во согласност на член 82 став 4 од Законот за инспекциски надзор. Ако училиштето не се произнесе по овој Записник во предвидениот рок, се смета дека се согласува со наводите во истиот.

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум
		09.04.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-243
Датум: 09.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ООУ „Димо Хаџи Димов“
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „Ангел Динев“ 66 Скопје-Карпош
Адреса за е-пошта	dimohdimov@yahoo.com
Телефон	02/2041695
Матичен број на субјектот	4771818
Даночен број на субјектот	4030993210995
Број на жиро сметка на субјектот	779010326390317
Банка депонент	НБРСМ
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и презиме	Телефон
Лела Николоска	Е-пошта
	dimohdimov@yahoo.com

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		07.04.2025	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		07.04.2025	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ООУ „Димо Хаџи Димов“		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Основно образование		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Ангел Динев“ 66 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вршење на вонреден инспекциски надзор за примена на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор
Вонреден инспекциски надзор по службена должност согласно член 71 став 1 од Законот за инспекциски надзор ("Сл. Весник на РМ" бр.50/10.....102/19);

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Мела Николоска		dimohdimov@yahoo.com

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство	Секретар
Тања Томашевска		

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/онфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25), Училишниот Одбор со Одлука бр: 02-315/2 од 08.07.2024 год. доставил Предлог-годишна програма за работа на училиштето до Советот на општината. Врз основа на член 41 и 42 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25) и Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на

[illegible]

Вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.

- врз основа на која:

не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор, затоа постапката се **ЗАПРА**;

11) Со содржината на овој записник и со утврдена фактичка, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки. Доколку училиштето има забелешки, може писмено да се произнесе по овој записник во рок од 8 (осум) дена по приемот на истиот во согласност на член 82 став 4 од Законот за инспекциски надзор. Ако училиштето не се произнесе по овој записник во предвидениот рок, се смета дека се согласува со наводите во истиот.

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум
		09.04.2025 год

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП бр. : 69 - 221

Датум : 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	Мартин Јовановски, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. „1, бр. 49
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
1. Мартин Јовановски, Скопје	/

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор		1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор			07.04.2025год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Ул., 1, бр.49		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Ул., Радика „ бр.9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налот издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налот издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИЛП бр. 69 – 221 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Овластен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Мартин Јовановски	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш соработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирали следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12:30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Благое 1 "на ул. 1", бр.49 со пер.бр. SK-150-LK, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Мартин Јовановски. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМВ-марка "FORD", тип FIESTA 1.3 I TNF, со релистарска ознака SK-150-LK.

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. УТВРДЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СУБЈЕКТОТ НА НАДЗОР, ЗА ШТО СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

- Доставено и Решение за опомена Инп бр. 69- 221 од 07.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	Датум:
			
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ИПБ бр. 69-221
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Областениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Гордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул. „1 бр.49, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год. со Записникот ИПБ бр.69 – 221 од 07.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице адреса на живеење Ул. „1“ бр.49, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПБ бр.69-221 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на извршената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува **5 (пет) дена** од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПБ 69 - 221 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а **најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.**
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Ѓордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Мартин Јовановски со адреса на живеење Ул., 1" бр.49, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИП бр. 69-221 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРАВНА ПОВКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.


Решено во општина Карпош под бр.Ј ИПИ бр.69 – 221 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ѓордана Максимовска





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИМБ Број : 66-209
Датум : 03.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Њуделхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје
Адреса за е - пошта	platoamada@gmail.com
Телефон	7757778
Матичен број на субјектот	4057024570327
Даночен број на субјектот	210077577780187
Број на жиро сметка на субјектот	NLB банка
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Магдалена Ласкалова (Ларко)	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		03.04.2025 год	12:30 ч
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Њуделхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје		



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2024 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.

4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИШ 66 - 209 од 03.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ
3. Јане Зафировски

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник

2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Магдалена Ласкалова (Ларко)	[REDACTED]	



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 24.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје на Ул. Будалхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и комуналните редари Јане Зафировски и Маријан Јовановиќ. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е вработена поканата за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 21.07.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИПИ 66-209 од 03.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕ УТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор


надзор

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за

што се преземени следните мерки :



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



11) Со съдржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на надзорот :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	Печат и потпис на инспекторот :	Датум : 03.04.2025	Доколку претставникот на субјектот на надзор одне да го потпише записникот, да се наведат причините.
--	---------------------------------	--------------------	--

Превземено лично на рака:
Датум: 03.04.2025
Потпис:



ИПТ Број: 69-224
Датум: 08.04.2025 год.
Скопје

Областениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул. „Кленец бр.21Б, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24,22/25) год. Со Записникот ИПТ бр.69 –224 од 08.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Ѓејан Антонијевиќ адреса на живеење Ул.„Владимир Кавасев " бр.1А, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПТ бр.69-224 од 08.04.2025 год.
2. **Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува 5 (пет) дена од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПТ 69 - 224 од ден 08.04.2025 год.**
3. **Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.**
4. **Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.**



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Гордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 44/15, 129/15,192/15 со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Дејан Антонијевиќ со адреса на живеење Ул. „Кленоец“ бр.21Б, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-224 од 08.04.2025год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно поренаведените закони.

ПРАВНА ПОВКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под бр. ИИП бр.69 – 224 од 08.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА



Гордана Максимовска



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ бр. : 69 – 224
Датум : 08.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	Дејан Антониовиќ, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул., Кленец, бр. 21Б
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
1. Дејан Антониовиќ, Скопје	/

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		08.04.2025 год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Кленец, бр. 21Б		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Радика, бр. 9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИЛП бр. 69 – 224 од 08.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. Весник на РСМ бр. 216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Дејан Антонијевиќ	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш соработник

на представянията на субекта на натзор му ги презентираат целите и предметът/опфатът на инспекциите на натзор и му ги обясни правата и обвързките на субекта на натзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка

состояла : На ден 19.02.2024 год, во 12:30 ч извршен е вонреден инспектиски надзор во Урбаната заедница

Влае 2 "на ул." Кленец " бр.21б со пер.бр. SK- 077- GP , во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Дејан Антонијевиќ. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природата или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило , наодор од инсталации за намени на таа цел .

По добиените информации от 14.03.2025 год. от Министерството за вътрешни работи за

constatаност на возилото, констатирано е дека физичкото лице Делан Антониевич го поседува возилото ПМБ-марка „CITROEN“, тип JUMPER, со релистарска ознака SK-077-GP.

- Врз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утвърдени никакви неправилности во работенето на субјектот на надзор;

2. Утвърдени се следните нептавилности во работевето на субјектот на надзор, за што се

превземени кредитите мерки:

- Доставено и Решение за опомена. Инт бр. 69-224 од 08.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на	субјектот на надзор :	Датум :
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го поднесе записникот, да се наведат причините.		



ИП Број : 69-219
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Областениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул. „Блае бр.73, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год. со Записникот ИП 69-69 -220 од 07.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Бранко Вељановски адреса на живеење Ул. „Блае “ бр.73, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИП бр.69-220 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува 5 (пет) дена од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИП 69 - 220 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Тодана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Бранко Вељановски со адреса на живеење Ул. „ Влае “ бр.73, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИЛП бр. 69-220 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРВАНА ПОУКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.


Решено во општина Карпош под бр. ИЛП бр.69 – 220 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тодана Максимовска



ЗАПИСНИК
 за извршен инспекциски надзор

ИШ бр.: 69 - 220
 Датум: 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзорот	Бранко Вељановски, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. „Блае“ бр. 73
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и Презиме	Телефон
1. Бранко Вељановски, Скопје	/
	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. „Блае“, бр. 73		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. „Радика“, бр. 9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИЛП бр. 69 – 220 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. Весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Бранко Вељановски	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Богдановска	Виш соработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираат следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12.30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Влае 1 "на ул., Влае " бр.73 со пер.бр. SK-996-OA, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Бранко Вељановски. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управување со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМВ- марка " CHEVROLET ", тип MATIZ 800 TNE, со реластарска ознака SK-996-OA.

Брз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

- Доставено и Решение за опомена Ин1 бр. 69-220 од 04.02.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Датум:	
Инспекторот:		Датум:	
Печат и потпис на инспекторот:		Датум:	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ Број : 66-155
Датум : 25.03.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзор	ДПТВ Хелтиш ДОО, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. П. Одреди, 64-3/017
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	7487789
Даночен број на субјектот	4057021553766
Број на жиро сметка на субјектот	
Банка депонент	НЛБ
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Стефанија Алкалајлех	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		25.03.2025	10:00
Назив на објектот - инспекциски надзор	ДПТВ Хелтиш ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инспекциски надзор	Друштво за трговија и услуги		
Адреса на објектот - инспекциски надзор	Бул. П. Одреди, 64-3/017		



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец март 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.

4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИПН Бр. 66-155 од 25.03.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Јане Зафиров – општински комунален инспектор
3. Маријан Јовановиќ - општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Контрола на урбана опрема според Закон за јавна чистота, чл.14, став 1, алинеа 11

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Стефанија Алкалајлех	/	



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



--	--	--

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	
3.	

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатираани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На 20.03.2025 година во 12:00 часоот извршен е редовен инспекциски надзор од страна општински комунален инспектор Ирена Милевска и општински комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров врз работата на ДПТУ Хелтиш ДОО, Скопје со седиште на ул. Бул. П. Одреди, 64-3/017, Скопје при што е извршен Вонреден инспекциски надзор ИПН бр. 66-155 од 25.03.2025.

На одговорното лице му беше врачена Локана за странка за ден 24.03.2025 год при што уредно дојде и сосебе ги донесе документите за проверка. Правниот субјект поседува Одобрение за поставување на урбана опрема и сите документи кои беа побарани од инспекциските служби беа доставени во Сектор Инспекторат. Заради констатирање на правилно работење на правниот субјект и нема недостатоци во работењето, ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на

надзор ;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за

што се преземени следните мерки :



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



- 11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.
- 12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	25.03.2025	Потпис на инспекторот :	25.03.2025
Доколку претставникот на субјектот на надзор оспори да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:
Дата: 25.03.2025
Потпис:

ЗАПИСНИК
 за извршен инспекциски надзор

ИП бр.: 69 - 219
 Датум: 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзорот	Борислав Ангелков, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул., Петар Чајковски „ бр. 10/3
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и Презиме	Телефон
1. Борислав Ангелков ,	/
Скопје	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Петар Чајковски „ бр.10/3		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Радика „ бр.9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружики основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИПН бр. 69 – 129 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр. 216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Борислав Ангелков	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Миљевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш соработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираат следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12:30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Влае 1 "на ул." Летап Чајковски " бр.10/3 со пер.бр. SK-238-ED, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Борислав Ангелков. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управување со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведува на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМБ- марка " ZASTAVA ", тип 850, со реластарска ознака SK-238-ED.

Врз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се

превземени следните мерки:

- Постамено и Решение за опомена Инп бр. 69-129 од 04.02.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум:	Датум:
Датум:	Датум:	Датум:	Датум:
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ИПБр: 69-219
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Овластениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул., Петар Чајковски бр.10/3, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25 год. со Записникот ИПБр.69 – 219 од 07.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Борислав Ангелков адреса на живеење Ул., Петар Чајковски " бр.11, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПБр.69-219 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува **5 (пет) дена** од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПБр.69 - 219 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Тордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Борислав Чајковски со адреса на живеење Ул. „Петар Чајковски“ бр.10/3, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-219 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под број ИИП бр.69 –219 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тордана Максимовска



Ул.Радика бр.9 бабаки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -901, 02/3055 -902
www.karpos.gov.mk; gradonacelnik@karpos.gov.mk



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3935/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3935/1 од 10.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3935/1 од 10.04.2025 година, за ул. Франклин Рузвелт бр. 46 влез 1,2,3 и 4, Ве известуваме дека потребно е да набавите односно доколку е потребно да докупите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO₂ за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

Исто така Ве известуваме дека сите набавки на противпожарна опрема ќе бидат спроведени без 51% согласност на сопствениците, без нивна одлука бидејќи се работи за нужни работи со кои се заштитува животот како и материјалните добра на станарите.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мутева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3933/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3933/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3933/1 од 10.04.2025 година, за ул. Вич 24, Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO₂ за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМУРАЊЕ
Богданка М. Милева, дипл.прав.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3934/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3934/1 од 10.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3934/1 од 10.04.2025 година, за ул. Анкарска бр. 33, Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO₂ за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

Исто така Ве известуваме дека сите набавки на противпожарна опрема ќе бидат спроведени без 51% согласност на сопствениците, без нивна одлука бидејќи се работи за нужни работи со кои се заштитува животот како и материјалните добра на станарите.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**

Богданка М. Мучева, дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



ИП1 Број: 69- 254
Датум: 11.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
Назив на органот

ИП1 Број: 69 - 254
Датум: 11.04. 2025 год. во 09:20 часот

Врз основа на член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад, (Сл. весник на РСМ бр. 216/21, 195/22) инспекторот издава,

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)
(за физичко лице)**

Име и презиме : Марко Стојчевски

Единствен матичен број на физичкото лице : 2907990450016

Адреса : Џумајска , бр.11 Скопје

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа : 06.02.2028 год.

Опис на прекршокот: Оставено на јавна површина отпадно моторно возило без регистерски таблички .

Место и време на сторување на прекршокот : Оставање на старо моторно возило на јавна површина ул. „Џумајска,, бр.11 на 10.04.2025 год. во 11:00 часот.

Правна квалификација на прекршокот: Член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/21, 195/22 инспекторот издава, Прекршочен Платен налог на физичкото лице Марко Стојчевски на ул.,, Џумајска бр. 11, заради оставање на старо моторно возило во природа или јавна површина кое е напуштено и не е во употребна функција. Од страна на инспекциските служби



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



на општина Карпош залепена е налепница на ден 06 .03.2025 год. во рок од 10 дена. Дадениот рок не е испочитуван за отстранивање или дислоцирање на отпадното возило марка SUZUKI – бело комбе .

Платен налог за физичко лице да плати глоба во износ од **250 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка (сметка на буџетски корисник: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 69 – 254 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр.9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот за животна средина кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочна комисија за одлучување по прекршок при МЖСПП.

На сторителот му е понудена постапка за порамнување.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен
потпис



Општински инспектор за животна средина

Гордана Максимовска

име, презиме и своерачен потпис



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3806/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Соња Филевска
Ул. Варшавска бр.19/3-6
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3806/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3806/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците. Бидејќи доставивте во дописот дека Вашата зграда е околу 2500 м2 бруто површина, потребно е да набавите по 4 ПП апарати кои се со S9 ознака и по еден CO2 ПП апарат за секој влез.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива.

Во однос на хидрантската мрежа, доколку не била истата спроведена при изградба, немате никакви обврски околу хидрантска мрежа.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мучева дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3511/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
УРБАН УПРАВИТЕЛ СКОПЈЕ
ул. Лондонска бр.2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3511/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Никола Парапунов бр. 33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



2. За ул. Љубљанска бр. 6, Општина Карпош потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
3. За ул. Разловечко востание бр. 24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
4. За ул. Женевска бр. 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За бул. Партизански Одреди бр. 70а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За бул. Партизански Одреди бр. 1136, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Никола Парапунов бр. 31, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

За дивогоградбата е предадено на Општински градежен инспектор.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Томе Серафимовски бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Ванчо Мицков бр. 26, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Бранислав Нушиќ бр. 64а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Карпошево Востание бр.4 влез 1,2 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



12. За ул. Нобелова бр. 1а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
13. За ул. Јуриј Гагарин 43 влез 1,2 и 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
14. За бул. Партизански Одреди бр. 93/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од



станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Јуриј Гагарин 45 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За ул. Лондонска бр. 4 и 4а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000



м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За ул.Гиго Михајловски бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За бул. Партизански Одреди бр. 121, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Прием на рата
11. Октомври
[Signature]

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мучева, дипл.прав



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3386а/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

ДО
СИТИ ХАУСИНГ ДОО
ул. Народен Фронт бр. 38а/1 – ТЦ Беверли Хилс
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3386а/1 од 27.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Јуриј Гагарин бр. 17/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

2. За ул. Јуриј Гагарин бр. 23/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Стогово бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Козле бр. 5а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Козле бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Миле Поп Јорданов бр. 116, Општина Карпош, исполнети се условите за ПП заштита
7. За ул. Џумајска бр. 37, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
8. За ул. Милан Марковиќ бр. 216, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за



струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Леринска бр. 16, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
10. За ул. 1010 бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а



доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Козле бр. 125/127 бр.8а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Цветан Грозданов бр.24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Васил Чакаларов бр.20, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Будимпештанска бр. 156, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За ул. Будимпештанска бр. 226, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско



пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За ул. Бањалучка бр. 20, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За ул. Партизанска 7 бр. 13, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

19. За ул. Демир Трајко бр. 70/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Демир Трајко бр. 70/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Кленоец бр. 69/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

22. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во



правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

23. За ул. Франце Прешерн бр.149, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

24. За ул. Франце Прешерн бр. 157, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на



зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Никола Парапунов бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За ул. Никола Парапунов бр. 17, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници,



заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За бул. Илинден бр. 170 ламели 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

28. За ул. Московска бр. 9/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000



м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

29. За ул. Лондонска бр. 2/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Генерал Михајло Апостолски бр. 12, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



39. За ул. Гиго Михајловски бр. 10/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
40. За ул. Трифун Пановски бр. 1 влез 1,2,3,4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Примено на рака!
08.01.2018

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мунева, дипл. прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3492/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

ДО
ХАУСЛУКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3492/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Јуриј Гагарин бр. 28 влез 4,5,6,7 и 8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
2. За ул. Бриселска бр. 7 влез 1м2м3 и 4 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Струшка бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Франце Прешерн бр. 83, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината



на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Франце Прешерн бр. 81, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Франце Прешерн бр. 75, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Франце Прешерн бр. 73, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Франце Прешерн бр. 31, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Франце Прешерн бр. 646, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Исто така, потребно е да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Франце Прешерн бр. 64а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Исто така, потребно е да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Миладин Поповиќ бр.8а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Миладин Поповиќ бр.8, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП



апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Нобелова бр. 116, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение , потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мучева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3783/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
ТРИАНГЛ ЗИН ДООЕЛ
ул. Римска бр.3а
1000, Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3783/1 од 04.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Дрезденска бр. 10 влез 1,2,3, и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



2. За ул. Иван Аговски бр. 7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Никола Русински бр. 12/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Манапо бр.4/1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Прашка бр. 11 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Воденска бр. 6 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено. За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018

начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мутева, дипл. прав.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3518/2
Датум: 07.04.2025 година
Скопје

ДО
ВИРТУС ЕЛИАС ДООЕЛ
ул. Брандфордска 2
1000, Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3518/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За бул. Партизански Одреди бр. 56 влез 1,2,3,4 и 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

2. За ул. Бранислав Нушиќ бр. 13/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Гиго Михајловски бр. 1-5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За бул. Партизански Одреди бр. 48, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата



зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Даскал Камче бр. 1а влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
6. За ул. Никола Тесла бр. 12 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати).



ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Орце Николов бр. 157/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За бул. 8ми септември бр. 14 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Брадфорска бр. 1 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Наум Евро бр. 14, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Дамаска бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да ги известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Леринска бр.72а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да ги известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Јуриј Гагарин бр.49 влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Јуриј Гагарин бр.47 влез 1 и 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Јуриј Гагарин бр.70а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
16. За ул. Ванчо Мицков бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



17. За ул. Струшка бр. 8а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
18. За ул. Козле бр. 108а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
19. За ул. Леринска бр. 106, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Букурешка бр. 976, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Букурешка бр. 57, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

22. За ул. Букурешка бр. 59, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

23. За ул. Воденска бр.6/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

24. За ул. Желево бр. 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Волгоградска бр. 8/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За ул. Борка Талевски бр. 60/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За ул. Франклин Рузвелт бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



28. За ул. Крчин бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
29. За бул. Партизански Одреди бр. 87/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
30. За ул. Алжирска бр. 18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови,



ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Гиго Михајловски бр. 4 влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



32. За ул. Даскал Камче бр. 1 влез 5 и 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

33. За ул. Франклин Рузвелт бр. 51, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За ул. Руѓер Бошковиќ бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

35. За ул. Франклин Рузвелт бр. 5а влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

ПП апаратите кои ги поседуваат во заеднички простории треба да се редовно сервисирани (1 годишно)

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

36. За ул. Никола Русински бр. 4/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

37. За ул. Никола Русински бр.8/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Козле бр. 88/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето



да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

39. За бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 149/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул. Виенска бр. 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на ѕид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

41. За ул. Букурешка бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на ѕид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул. Аврамовски Гуте бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул. Франце Прешерн бр. 43, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

44. За ул. Никола Парапунов бр. 27/3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул. Анкарска бр. 23, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во



правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

46. За бул. Митрополит Т. Гологанов бр. 74 вл. 2 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба,



за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

47. За ул. Козле бр. 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

48. За ул. Каирска бр. 17, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати).



ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

49. За ул. Париска бр. 48, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



50. За ул. Париска бр. 50, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Јуриј Гагарин бр. 35, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

52. За ул. Никола Парапунов бр. 11, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

53. За ул. Фјодор Достоевски бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

54. За ул. Козле 2 бр.44 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



55. За ул. Прашка бр.13 – Гаражи , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

56. За ул. Кораб бр.3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

57. За ул. Братфорска бр.2 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

58. За ул. Лондонска бр.6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

59. За ул. Варшавска бр.4/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



60. За ул. Варшавска бр.6а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

61. За ул. 8 МИ Септември бр 7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

62. За ул. Јуриј Гагарин бр 16 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

63. За ул. Орце Николов бр 186 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

64. За ул. Орце Николов бр 186 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



65. За ул. Никола Тесла бр.9, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул. Иван Аговски бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

67. За ул. Бранислав Нушиќ бр.6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате



бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

69. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

70. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

71. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 – гаражи, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива,



како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

72. За ул. Женевска бр.8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

73. За ул. Цумајска бр.8а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

74. За ул. Прашка бр.13 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите



цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

75. За ул. Прашка бр.13 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

76. За ул. Прашка бр.13 влез 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

77. За ул. 8 МИ Септември бр.10 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

78. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.134 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни



ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

79. За ул. Скупи бр.29, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

80. За ул. Васил Чакаларов бр.1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

81. За ул. Партизански Одреди бр.129, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

82. За ул. Јуриј Гагарин бр.62, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

83. За ул. Партизански Одреди бр.131, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

84. За ул. Московска бр.115, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

85. За ул. Скупи бр.23, 12, 27 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

86. За ул. Скупи бр.31 и 33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил

Елена Лазароска диг.

Елена Лазароска

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Милева дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3488/2
Датум: 03.04.2025 година
Скопје

ДО
Друштво за управување со станбени згради
ХАБИДОМ ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Парапунов бр. 41
Комплекс – Макотекс /1 –кат
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Известување за завршени активности од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве известуваме за

1. За ул. Кленоец бр. 87/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .



2. За ул. Кленоец бр. 67/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
3. За ул. Кленоец бр. 67 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

4. За ул. Кленоец бр. 69 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

5. За ул. Јуриј Гагарин бр.30 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



35. За ул. Трифун Пановски бр.4/4 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
36. За ул. Њуделхиска бр.15а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
37. За ул. Њуделхиска бр.6А/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

38. За ул. Њуделхиска бр.2/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



39. За ул. Партизански Одреди бр.85/1. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
40. За ул. Партизански Одреди бр.85/2. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
41. За ул.Багдатска бр.1/4 или 530 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

42. За ул.Партизански Одреди бр.59/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

43. За ул.Партизански Одреди бр.59/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

44. За ул. Партизански Одреди бр.59/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



45. За ул. Дрезденска бр.8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
46. За ул.Никола Тесла бр.2/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
47. За ул. Орце Николов бр.204 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

48. За ул.Иван Аговски бр.13/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

49. За ул. Гито Михајловски бр.1/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на



потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул. Гиго Михајловски бр.9/3, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Даскал Камчев бр. 3/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



52. За ул. Даскал Камчев бр. 3/3, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
53. За ул. Даскал Камчев бр. 2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
54. За ул. Никола Парапунов бр. 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно



оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

55. За ул. Никола Парапунов бр. 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

56. За ул. Никола Парапунов бр.27/5 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од



станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

57. За ул. Волгоградска бр. 12/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории - ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO₂ кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
58. За ул. Волгоградска бр. 12/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории -



ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

59. За ул. Волгоградска бр. 8/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

60. За ул. Волгоградска бр. 11/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку



било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

61. За ул. Партизански Одреди бр.82/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

62. За ул. Разловечко Востание бр. 1/1 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



63. За ул. Разловечко Востание бр. 8/10 вл.5 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
64. За ул. Разловечко Востание бр. 10 и 12/.4 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
65. За ул. Разловечко Востание бр. 12/.3 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го



набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул. Разловечко Востание бр. 14/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

67. За ул. Разловечко Востание бр. 16/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во



ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул. Разловечко Востание бр.26 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

69. За ул. Соле Стојчев , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

75. За ул.Крчин бр.7а , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

76. За ул. Миле Поп Јорданов бр.40 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.


Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил:

Елена Лазароска диг.

Елена Л.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 - 3541/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

До
Ваш Еко Дом - Управител Дооел Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 37/к 2-мезанин
Т.Ц.Буњаковец
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3541/1 од 01.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. 8 -ми Септември бр.8 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

2. За ул. 8 –ми Септември бр.8 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

3. За ул. 8 –ми Септември бр.10 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

4. За ул. 8 –ми Септември бр.12 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
5. За ул. 8 –ми Септември бр.12 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

10. За ул. Багдатска бр.3 и бр.20, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
11. За ул. Бранислав Нушиќ бр.11, влез 1 и 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

12. За ул. Бранислав Нушиќ бр.9, влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Бранислав Нушиќ бр.17, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Борка Талевски бр.60, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
15. За ул. Борка Талевски бр.60, влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
16. За ул. Букурешка бр.8, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата



односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

17. За ул. Васил Чакаларов бр.24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

18. За ул. Виенска бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

19. За ул. Волгоградска бр.7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Волгоградска бр.2, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Волгоградска бр.2, влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



22. За ул. Волгоградска бр.2, влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
23. За ул. Волгоградска бр.2, влез 4 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
24. За ул. Гиго Михајловски бр.2а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата,



ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

25. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .



26. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

27. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

28. За ул. Гиго Михајловски бр.9 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

29. За ул. Драган Ѓаконовски Шпато бр.18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака



S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

30. За ул. Драгутин А.Гуте бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Желево бр.4 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

32. За ул. Желево бр.5 влез1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
33. За ул. Женеvsка бр.10 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За ул.Илинден бр.182 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

35. За ул.Илинден бр.182 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

36. За ул.Илинден бр.182 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
- Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

37. За ул.Иван Аговски бр.10 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата,



ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул.Иван Аговски бр.10 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

39. За ул.Иван Аговски бр.1 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул.Јуриј Гагарин бр.25 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

41. За ул.Каирска бр.25 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и



скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул.Каирска бр.45 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул.Козле бр.24 б Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати



). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

44. За ул.Козле бр.120а влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул.Козле бр.88 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

46. За ул.Козле бр.88 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно. да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

47. За ул.Крчин бр.2а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

48. За ул.Крчин бр.2а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



49. За ул.Кораб бр.36 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул.Лондонска бр.10 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

51. За ул.Лондонска бр.10 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

52. За ул.Миле Поп Јорданов бр.196 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

53. За ул.Миле Поп Јорданов бр.42а влез 1, 2 и 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

54. За ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.70 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

55. За ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.72 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



56. За ул.Милан Марковиќ бр.18а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
57. За ул.Никола Тесла бр.2 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
- Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



58. За ул.Никола Тесла бр.22 влез 1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

59. За ул.Орце Николов бр.188 влез 1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

60. За ул.Партизански Одреди бр.48а, влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

61. За ул.Партизански Одреди бр.78, влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

62. За ул.Партизански Одреди бр.80, влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

63. За ул.Партизански Одреди бр.80, влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

64. За ул.Партизански Одреди бр.101 , влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

65. За ул.Партизански Одреди бр.111 , влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул.Партизанска 2 бр.8 , влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

67. За ул.Пелистерска бр.2 , влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул.Прашка бр.38, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

69. За ул.Ристо Равановски бр.2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

70. За ул.Ругер Бошковиќ бр.11 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

71. За ул.Ругер Бошковиќ бр.11 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



72. За ул.Скупи бр.15,17,19 и 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

73. За ул.Скупи 1а бр.18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

74. За ул.Трифун Бузев бр.3 влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
75. За ул.Трифун Бузев бр.3 влез 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



76. За ул.Франклин Рузвелт бр.55а влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
77. За ул.Франклин Рузвелт бр.55а влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
78. За ул.Франклин Рузвелт бр.63а влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници,



заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

79. За ул.Хашка бр.7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

80. За ул.Хашка бр.19а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

85. За ул.Влае бр.87 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

86. За ул.Кленоец бр.33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



доказ за набавката . III апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток - ВЕДНАШ - без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение , потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување , согласно површината на гаражите треба да се набават III апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил :

Елена Лазароска диг.

Елена

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучево дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3784/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ
ул. Париска бр.12
1000, Скопје

**ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување
ПОЧИТУВАНИ,**

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3784/1 од 07.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Бриселска бр. 10 влез 1,2,3, и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
2. За бул. Партизански Одреди бр. 75/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината



на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За бул. Партизански Одреди бр. 125/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



4. За ул. Огражден бр. 2/1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
5. За ул. Варшавска бр. 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Драгиша Мишовиќ бр. 1 влез 1, 2, 3 и 4 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Никола Русински бр.12/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Нобелова бр. 126, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да ги известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Оние ПП апарати кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За бул. Партизански Одреди бр. 66Б/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Струма бр. 4/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Бледски Догоцор бр. 3/1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Драгиша Мишовиќ бр.7 влез 1 и2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



13. За бул. Партизански Одреди бр. 125/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Волгоградска бр. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во вл.правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Струма бр.2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За бул. Партизански Одреди бр. 127/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За бул. Партизански Одреди бр. 12/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За ул.Соле Стојчев бр. 3/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно за што треба да се достави исто доказ. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

19. За ул. Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Прашка бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско



24. За ул. Багдадска бр. 36а/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Варшавска бр. 19а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно за што треба да се достави исто доказ.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За бул. 8 Септември бр. 3/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За ул. Његошева бр. 23, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

28. За ул. Карпошево Востание бр. 10 влез 3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

29. За ул. Никола Русински бр. 3Б/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

30. За ул. Никола Русински бр. 8/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доставете дополнително информации за непроодноста на ПП скалите.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Атинска бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на



зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

За непроодноста на скалите ќе се поведе инспекциска постапка.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

32. За ул. Прашка бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

33. За ул. Карпошево Востание бр. 2 вл. 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За бул. 8 Септември бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки



и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

35. За ул. Варшавска бр. 1 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

36. За ул. Варшавска бр. 68, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

37. За ул. Соле Стојчев бр. 3/1, Општина Карпош, потребно е да набавите односно докупите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така бидејќи сте доставиле информација дека 2та апарати што ги поседуваат се редовно сервисирани, доставете доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Никола Тесла бр. 8/1 и 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

39. За ул. Волгоградска бр. 15/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба



да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

41. За ул. Никола Русински бр. 6/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул. Радика бр.1/3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул. Каирска бр. 12А, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

44. За ул. Московска бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул. Никола Русински бр. 10/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

46. За ул. Прашка бр. 11 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

47. За ул. Воденска бр. 6/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



48. За бул. Митрополит Т. Гологанов бр. 216/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

49. За ул. Варшавска бр. 1/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул. Трифун Пановски бр. 5 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Дамаска бр. 12а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

52. За ул. Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

53. За бул. Илинден бр. 162, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

54. За бул. 8 Септември бр. 3/3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така бидејќи сте доставиле информација дека хидрантската мрежа е функционална, потребно е да доставите доказ истата е под притисок и истата е спремна за употреба.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



55. За ул. Стрезово бр. 28, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мучева дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3782/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
Ивица Кабранов – Претседател на ЗС
ул. Драгиша Мишовиќ бр. 5 влез 1,2,3 и 4
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3782/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3782/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите односно докупите (доколку е потребно) ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мудева, дипл.прав.