



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-328
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Бојан Манев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: ██████████ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	██████████	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Синиша Апостолоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-323 од 10.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врати Покана за едукација ИП16р. 71-328 од 10.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-323 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Бојан Манев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-328 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Бојан Манев, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-328 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.


12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-347
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Благоја Бошкоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.„[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Благоја Бошкоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-415/1 од 09.10.2024 год. од ООУ „Владо Тасевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/9 од 10.10.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-346 од 16.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-347 од 16.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-346 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Благоја Бошкоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-347 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Благоја Бошкоски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-347 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-359
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Александар Димитријоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Александар Димитријоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд..

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето ~~████████████████████~~ не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-359 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Александар Димитријоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08...и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-359 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето [REDACTED] родител на детето Андреа Димитријоска, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-359 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-362
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Стефан Ристовски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Стефан Ристовски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-362 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП16р: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Стефан Ристовски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП16р. 71-362 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Стефан Ристовски, родител на детето, ~~██████████~~ не се повика на Поканата за странка ИП16р: 71-362 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-361
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Илир Османи	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Илир Османи	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3.КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-361 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Илир Османи не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08...и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-361 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Илир Османи, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-361 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-360
Датум: 20.01.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:		
Назив на субјектот на надзор	Дејан Иванов	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.;[REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Дејан Иванов	/	/

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2024 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2024 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

- 3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-454/3 од 02.07.2024 год. од ООУ „Јан Амос Коменски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/5 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-358 од 22.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врати Покана за едукација ИП16р. 71-360 од 22.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-358 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Дејан Иванов не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-360 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Дејан Иванов, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-360 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-382
Датум: 20.01.2024 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:		
Назив на субјектот на надзор	Иван Пентиев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.„[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Иван Пентиев		/

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

- 3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор: Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор враќа Покана за едукација ИП1бр. 71-382 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Иван Пентиев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-382 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Иван Пентиев, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-382 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-380
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Игор Кик	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Игор Кик	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-380 од

25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП16р: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Игор Кик не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП16р. 71-380 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Игор Кик, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП16р: 71-380 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-374
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Сејнур Али (Саидов)	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Сејнур Али	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-363 од 24.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врати Покана за едукација ИП1бр. 71-374 од 24.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-363 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Сејнур Али (Саидов) не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-374 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето ██████████ (Саидов), родител на детето Мелиса Али, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-374 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-364
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Агим Мифтари	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Агим Мифтари	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-309/2 од 13.06.2024 год. од ООУ „Братство“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/2 од 13.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-363 од 24.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-364 од 24.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-363 од 06.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Агим Мифтари не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-364 од 06.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 13.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Агим Мифтари, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-364 од 06.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.


12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-395
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Дрејтон Саљиџи	
Седиште/адреса на субјектот	Ул.: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Дрејтон Саљиџи	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-391 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето ██████████ не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-395 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-391 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Дрејтон Саљихи не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-395 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Дрејтон Саљихи, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-395 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП1бр: 71-393
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Милош Радуловиќ	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Милош Радуловиќ	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 0802-172 од 18.06.2024 год. од ООУ „Аврам Писевски“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/3 од 18.06.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-391 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-393 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-391 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Милош Радуловиќ не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-393 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Милош Радуловиќ, родител на детето, ██████████ не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-393 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП1бр: 71-390
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Ивица Крзнарик	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Ивица Крзнарик	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор враќа Покана за едукација ИП16р. 71-390 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Ивица Крзнарик не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-390 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Ивица Крзнарик, родител на детето [REDACTED], не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-390 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-389
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Илија Николовски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Илија Николовски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор враќа Покана за едукација ИП16р. 71-389 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Илија Николовски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-389 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Илија Николовски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-389 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:


е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-387
Датум: 20.01.2024 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Јане Стојчески	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Јане Стојчески	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор: Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-387 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Јане Стојчески не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08...и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-387 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Јане Стојчески, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-387 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год.



Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-384
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Александар Тасев	
Седиште/адреса на субјектот	Ул., [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Александар Тасев	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3.КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП1бр: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП1бр. 71-384 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Александар Тасев не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РМ“ бр.103/08....и „Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-384 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Александар Тасев, родител на детето ██████████ ██████████, не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-384 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 64 - 16
Датум : 23.01.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДИТП „ДДМ Инженеринг„ ДОО Охрид	
Седиште/ адреса на субјектот	ул. „Туристичка„ бр. 12 - 1/3 - Охрид	
Адреса за е – пошта	ddminzenering@yahoo.com	
Телефон	+389 078 202 287	
Матичен број на субјектот	6255469	
Даночен број на субјектот	МК4030007644346	
Број на жиро сметка на субјектот	000250050100768316	
Банка депонент	ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Дејан Муртовски		dejanmurtovski@hotmail.com

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор		2. ВОНРЕДЕН	
Датум на почеток на инспекциски надзор	23.01.2024 г.	14:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	градби од втора категорија од Законот за градење – домување во семејна кука		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот			
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ул. Женевска бр. 5 ^А КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец Јануари од 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор бр. _____ од _____ год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Душко Андонов – општински градежен инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

Вршење на вонреден инспекциски надзор по службена должност, а во врска со градба од втора категорија – домување во семејна кука на ул. Женевска бр. 5^А, КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

- ~~1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник~~
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

Вонреден инспекциски надзор – по службена должност.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Во својство :
1.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :


Од страна на општинскиот градежен инспектор при Општина Карпош, на ден 23.01.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор на лице место на ул. Женевска бр. 5^А, КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, како и увид во издадената градежно-техничка документација и констатирано е следното :

Од страна на Општина Карпош, на инвеститорот ДГТП „ДДМ Инженеринг“, ДОО Охрид со седиште на ул. „Туристичка“, бр. 12 – 1/3 - Охрид, издадено му е Одобрение за градење Уп1бр. 47 – 629 од 22.03.2024 год. правосилно на ден 12.04.2024 год. со кое му се одобрува градење на градба од втора категорија од Законот за градење - домување во семејна кука, ул. Женевска бр. 5а на КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, ГП 1.241, ДУП за Градска четврт 3 03 опфат помеѓу бул. Партизански Одреди, корито на р. Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, Скопје. Составен дел на Одобрението за градење е и Основен проект – фаза архитектура, статика, електрика, водовод и канализација и ППЗ со техн.бр. 08/02-1 од 10.2023 год., изработен од ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Охрид, како и Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште изработен од ГЕОПРОЕКТ ПЛУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје со дел бр. 0801-988/3-23 од 25.12.2023 год.

Градбата согласно издадената документација е 14.95 x 12.15 m, ката на венец Н = 9.60 m, ката на слеме Н = 13.20 m и катност По+Пр+2+Пк.




Инвеститорот уредно го има пријавено почетокот на градбата со Известување за започнување на изградба на градба бр. 64 – 4951/1 од 03.07.2024 год. На лице место поставена е ограда за заштита на градилиштето и постевна е информативна табла, согласно Законот за градење.



Од увидот на лице место, констатирано е дека градбата е со фаза на изграденост : целосно изведен армиранобетонски скелетен систем, како и целосно изведен фасаден ѕид на западната страна од објектот. Пристапот кон нивото за паркирање – подрум не е изведен, само делумно се изведени земјаните работи, односно делумно е изведен ископ.

Констатирано е дека во оваа фаза на изграденост, инвеститорот градбата ја гради согласно издаденото Одобрение за градење Уп1бр. 47 – 629 од 22.03.2024 год. правосилно на ден 12.04.2024 год. и заверениот Основен проект – фаза архитектура, статика, електрика, водовод и канализација и ППЗ со техн.бр. 08/02-1 од 10.2023 год.



- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. Не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзорот;

~~2. Утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзорот, за што се превземени следните мерки:~~

Поради тоа што при извршениот инспекциски надзор на над инвеститорот ДГТП „ДДМ Инженеринг„ ДОО Охрид со седиште на ул. „Туристичка„ бр. 12 – 1/3 - Охрид, не се утврдени неправилности при градење на градба од втора категорија од Законот за градење - домување во семејна кука, ул. Женевска бр. 5а на КП бр. 3584 и 3586/2, КО Карпош, ГП 1.241, ДУП за Градска четврт 3 03 опфат помеѓу бул. Партизански Одреди, корито на р. Вардар, бул. Македонија и ул. Московска, Скопје, инспекциската постапка се затвара во овој записник за извршен вонреден инспекциски надзор.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

Blank lines for notes.



Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :		Датум :	29.01.2025.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП1бр: 71-387
Датум: 20.01.2024 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Јане Стојчески	
Седиште/адреса на субјектот	Ул. [REDACTED] Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Јане Стојчески	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул. „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-326/1 од 02.07.2024 год. од ООУ „Војдан Чернодрински“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/6 од 02.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-379 од 25.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-387 од 25.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со

Записник ИП1бр: 71-379 од 08.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Јане Стојчески не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РМ" бр.103/08....и "Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-387 од 08.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 15.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош, лицето Јане Стојчески, родител на детето- [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-387 од 08.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој ИМАШЕ/НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2024 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-327
Датум: 20.01.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Синиша Апостолоски	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „[REDACTED]“ Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	[REDACTED]	
Даночен број на субјектот	/	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Синиша Апостолоски	/	/

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		20.01.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Сектор инспекторат, Општина Карпош		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Инспекциски надзор		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Радика“ бр. 9 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:
- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 01.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вонреден инспекциски надзор врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
/	/	/

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
/	/

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на задолжено Известување бр: 08-334/1 од 05.07.2024 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-4535/7 од 08.07.2024 год., а во врска со незапишани деца во I одд. општинскиот просветен инспектор изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето. Со Записник ИП16р: 71-323 од 10.10.2024 год. се констатира дека детето [REDACTED] не е запишано во I одд., а е на списокот на деца од реонот за запишување во основно училиште, добиен од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа. Согласно член 163 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) општинскиот просветен инспектор врачи Покана за едукација ИП16р. 71-327 од 10.10.2024 год. на родителот за спроведување и истата ја спроведе без негово

присуство. При извршениот контролен инспекцискиот надзор во училиштето, со Записник ИП1бр: 71-323 од 05.11.2024 год., општинскиот просветен инспектор констатира дека родителот Синиша Апостолоски не му овозможил на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание, согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование (“Сл. Весник на РМ” бр.103/08....и “Сл. Весник на РСМ “бр: 161/19, 229/20) и не го запазил рокот за запишување на детето во училиште. Пратена е Покана за странка ИП1бр. 71-327 од 05.11.2024 год. за составување записник поради постапување спротивно на член 8 став 1 и 2 и член 60 став 4 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) во службените простории на Сектор Инспекторат при Општина Карпош. На ден 12.11.2024 год. во просториите на Сектор инспекторат, општина Карпош лицето Синиша Апостолоски, родител на детето [REDACTED] не се повика на Поканата за странка ИП1бр: 71-327 од 05.11.2024 год. за што општинскиот просветен инспектор по претходно Барање бр: 71-8582/1 од 27.11.2024 год. до МВР на РСМ и Барање бр: 71/8938/1 од 12.12.202 год. до Управа за водење на матични книги, прибави дополнителни лични податоци за отпочнување инспекциската постапка без негово присуство.

- врз основа на која:

е сторен прекршок согласно член 8 став 1 и 2 и член 60 став 1 и став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на РСМ“ бр.161/2019 и 229/20), а казнив по член 168 став 4 и член 168 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на РСМ бр: 161/19 и 229/20) и затоа општинскиот просветен инспектор ќе му достави записник за спроведување постапка за порамнување и прекршочен платен налог на родителот согласно член 47 од Законот за прекршоците („Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19).

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	20.01.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:





ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3805/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС – Борче Јаневски
Ул. Московска бр. 7/2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3805/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3805/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно брuto површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 3 III апарати, за 2001-3000 м2 – 5 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците. Бидејќи доставите во дописот дека Вашата зграда е околу 1400м2 брuto површина, потребно е да набавите 6 III апарати кои се со S9 ознака и еден CO2 III апарат.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од областена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката и доказ за исправноста на хидрантската мрежа. Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОЖИВНАБЕ

Борданка М. Мичева, д-р.инж.прв.



Број: 68 – 3778/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС – Снире Чекеџиев
ул. Јуриј Тарпин бр.55
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3778/1 од 04.04.2025 година и барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3778/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оттоварување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 3 III апарати, за 2001-3000 м2 – 5 III апарати). III апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. III апаратите треба да се закачени на ѕид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така треба да најмите овластена фирма да ја провери исправноста на хидрантската мрежа. По завршување на горенаведените задолженија како и по завршената набавка на хидрантските црева, потребно е писмено преку архивата на Општина Карпош да го известите инспекторот за домување и во прилог да доставите доказ.


Рокот за достава на бараните информации е 14 дена од денот на приемот на ова барање.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мичева, инж. прав.



ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3779/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ЈОРДАН СТОЈАНОВСКИ
Ул. Миле Поп Јорданов бр. 13
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3379/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на барања од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3779/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно брuto површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простори и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно отпорување (пример за 152-200 м2 – 2 III апарати, за 751-1000 м2 – 5 III апарати, за 2001-3000 м2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива и да се повикате на горенаведениот број.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова барање, со можност за продолжување согласно расположивите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТНИ ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВАНЕ
Бордана М. Милева, инж. прав.





ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3700/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До
Дејан Фидановски – Претседател на ЗС
Ул. Трифун Бузев бр. 1/2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3700/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3700/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно отпоровување (пример за 152-200 m2 – 2 III апарати, за 751-1000 m2 – 5 III апарати, за 2001-3000 m2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и друг еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. III апаратите треба да се закачени на ѕид на 1.50 cm висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Рокот за достава на бараните информации односно доказ соодветниот број на III апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување. Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, инсп.прав.



Број: 62-3866/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
АНА ВУЛОВСКА
Ул. Вангел Дини бр. 32а
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Огвор на барање

ПОЧИТВАНИ,

Во врска со предметот примен во Општина Карпош во Сектор
Инспекторат под број 62-3866/1 од 08.04.2025 година, Ве известуваме дека се
работи за нарушено владение во приватен имот и од таа причина Сектор
Инспекторат не е надлежен да постапува по овој предмет.
Ве упатуваме да се обратите до надлежен суд.

Изготвил:
Елена Јазароска д-р.
Елена

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВРАЊЕ
Богданка М. Мичева, д-р. прав.



Број: 62-3868/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Ул. Горче Петров бр 22
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Препраќање на предмет

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со предметот примен во Општина Карпош во Сектор
Инспекторат под број 62-3868/1 од 08.04.2025 година, Ви го препраќаме на
ваше понатамошно разгледување и одлучување.

Изготвил:

Елена Лазароска дит.

Елена

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВБАЊЕ
Богданка М. Мунева, дит. л. прав.



Број: 62 – 1585/8
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

До:
Друштво за управување со отпад
ГРЕЕН РОАД ДООЕЛ Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 75
Скопје

ПРЕДМЕТ: НАЈОТ за подигање отпадни возила по Договор бр. 03-7932/1
од 11.11.2024 година

За потребите на Општина Карпош – Скопје, потребно е да се изврши подигање на стари отпадни возила без ретистарски таблички на територија на Урбана Заедница Кузман Ј. Питу во Општина Карпош на кои веќе е истечен рокот даден со наредбата која е залепена на секое возило, а согласно Договорот за соработка бр. 03-7932/1 од 11.11.2024 година.
Подигањето на возилата да се изврши на ден 10.04.2025 година од 10.30 часот па се до конечно отстранување на подолу наведените возила.

Отпадни возила кои треба да се подигнат се :

1. Сив цитроен без таблички на ул. Милан Марковиќ, бр. 18, Скопје
2. Бело комбе ул. Цумајска, бр. 11, Скопје

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Борјана М. Мучева, дипл.
инж.



ИПБ Број: 66 - 246
Датум: 10.04.2025
Скопје

Општина Карпош-Сектор Инспекторат

ИПБ Број: 66-246

Датум 10.04.2025 год. Во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

Назив МТ Бар ДОО, Скопје	Даночен број МК4057024569051
Седиште Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 270077421770147 Халк Банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Лука Панов	ЕМБГ [REDACTED]
-----------------------------	--------------------



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање	Скопје	Македонија
Занимање	улогистител	
Датум и место на издавање		
Број на лична карта/ патна исправа		
Адреса на живеалиште или на привремен престој	Скопје	Орган кој ја издал
		МВР Скопје

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	03.04.2025 во 10:00 ч МТ Бар ДОО, Скопје
Опис на прекршокот	Поставување на урбана опрема на јавна површина без Одобрение за поставување на урбана опрема.
Правна квалификација на прекршокот	Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (Службен весник на Република Македонија) бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвизжни и неподвизжни предмети.



Записник за сторен прекршок	Предмет III Бр. 66-246 од дата 10.04.2025
Износ на утврдната глоба за прекршок	1000 евра, во денарска противвредност
Сметка за плаќање на глобата	На образец III 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплата сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и порамма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на III Бр. 66 – 246 дата 10.04.2025 и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат

ПРАВНА ПОВКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за воведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Лука Иванов
Име, презиме и воевачен потпис

Овластен комунален инспектор
Ирена Милевска
Име, презиме и воевачен потпис







ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ бр: 66-246
Датум: 09.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзор	МТ Бар ДОО, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје
Адреса за е - пошта	
Телефон	
Матичен број на субјектот	7215630
Даночен број на субјектот	4057024569051
Број на жиро сметка на субјектот	270077421770147
Банка депонент	Халк Банка
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Панов Лука	Е - пошта
Контакт лице (Христина)	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		09.04.2025	10:00
Назив на објектот - инспекциски надзор	МТ Бар ДОО, Скопје		
Назив на објектот - инспекциски надзор	инсталацијата каде се врши инспекциски надзор		
Главна дејност на објектот - инспекциски надзор	инсталацијата каде се врши инспекциски надзор		
Адреса на објектот - инспекциски надзор	Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје		

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

неподвижни предмети.

Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот,

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска – овластен инспектор за животна средина

кој/и го извршил/е надзорот) :

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите

год.

4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИПП 66 - 246 од 09.04.2025
 3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
 2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
 1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
- 3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :



- Прекршочен платен налог за правен субјект ИП 66-246 од 10.04.2025
за што се превземени следните мерки :

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор
- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

потребните документи.

опомена ИП 66-246 од 09.04.2025 год. и даден е рок од 8 (осум) дена за доставување на 09.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беше изготвено Решение за изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП 66-246 од ден треба локалот да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои основач/сопственик на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Ланов Лука - ДПТВ МТ Бар ДОО со седиште Бул. Партизански Одреди бр.101, зграда 1/3, Скопје, во На ден 27.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз

фактичка состојба :
10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена

субјектот на надзор.

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска	Овластен инспектор за животна средина


следните лица :
8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Ланов Лука		
Контакт лице (Христина)		







ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Датум : 09.04.2025
		Датум : 09.04.2025
Печат и потпис на инспекторот :		
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.		

Превземено лично на рака:
Дата: 09.04.2025
Потпис:





Број: 68 – 3660/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Тони Тодоровски
Ул. Невеска бр. 2 влез 1 и влез 2
Скопје


ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3660/1 од 02.04.2025 година и Барање
ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3660/1 од 02.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите и по еден III Апарат со CO2 за гасење пожар предизвикан од електрични инсталации кој најчесто се чува во машинска просторија.
По целосно набавување на сите III апарати доставете фактура за истото, а рокот Ви е продолжен до завршување на набавката.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мунџа, инж. прав.



ОПШТИНА КАРПОШ СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИМБрој: 62-2547/4
Датум: 12.03.2025 година
Скопје

ДО
МАРЈАН ТРАЈКОВСКИ
ул. „Исаја Мажовски бр. 24/3-1
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одровор на барање


ПОЧИТВАНИ,

Во врска со Вашата дополна кон барање бр. 64-2547/2 од 11.03.2025 година, Ве известуваме дека за Вашето барање детално Ви беше објаснето во канцеларијата на Сектор Инспекторат која дојдовте со Вашата ќерка, во врска со отстранувањето на објектите како и во одговорот 62-2547 од 12.03.2025 година кое го имате лично подигнато на ден 14.03.2025 година.

Повторно Ви напоменуваме дека, при извршувањето на претходната програма, Вашето барање беше вметнато во програмата како последно, но поради тоа што средствата за отстранување на бесправно изградени објекти се потрошија со извршувањето на објектот пред Вашето барање, отстранувањето односно спроведувањето на донесеното Решение за Нада Павловска ќе се изврши во наредната програма по завршена јавна набавка за склучување на договор за отстранување на бесправно изградени објекти и е невозможно да се спроведе извршување пред да се исполнат тие услови од логична причина што нема средства за истото.

За секое Ваше понатамошно барање за истата работа, остануваме при овој одговор.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
Борданија М. Мухева, инж.пр.ав.





Број: 68 – 3894/2
Датум: 10.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Бранка Стојановска
ул. Вич бр. 26
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3894/1 од 09.04.2025 година а во врска со
Одговор на допис 68-3021/2 од 24.03.2025
ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на повратен допис, доставен во Општина Карпош
под бр. 68-3894/1 од 09.04.2025 година Ве известуваме дека имате целосно
поставено по насоките на инспекторот .
Ви благодариме на соработката!

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА КОМПАНИЈЕ

Богданка М. Мичева, м.п. и пр.в.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3821/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

До
Претседател на ЗС Јана Мацовска
бул. Партизански Одреди бр. 127-2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3821/1 од 07.04.2025 година и Барање
ПОЧИТВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3821/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека Информацијата е примена и имате поставено по задолжението во целост. Набавените III апарати редовно, едниш годишно треба да се сервисираат. Ви благодариме на соработката!

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВАНЕ
Борјанка М. Мучева, инж. ирпав.



Број: 68 - 3693/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје


До
Зедница на сопственици - Претседател на ЗС
ул. Јуриј Таргин бр. 23 влез 2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3693/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 18.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3693/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека е потребно да доставите доказ за исправност на хидрантската мрежа, која ќе биде проверена преку овластена фирма и да набавите црева за хидрантите. Сето ова треба да биде спроведено веднаш, без одлука на станарите. Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање. Во доставата на информациите и доказите вклучете го и името на Претседателот на ЗС и бројот на стан во кој живее.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМВАНЕ
Борјанка М. Мичева, дипл. прав.





Број: 68 – 3680/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗС – Ристевска Елизабета
Ул. Козле бр. 1186 ст. 1
Скопје

ПРЕДМЕТ: Отговор на допис 68-3680/1 од 03.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Отговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3680/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите III апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни III апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни III апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 m2 – 2 III апарати, за 751-1000 m2 – 5 III апарати, за 2001-3000 m2 – 7 III апарати). III апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на ѕид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОЖАРНА
БЕЗБЕДНОСТ
БОРЧАНКА М. МАНЧЕВИЌ
www.karposh.gov.mk; gradonacelnik@karposh.gov.mk



Број: 68 – 3695/2
Датум: 09.04.2025 година
Скопје

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗС – ВЕРКА Смиљковска
бул. Партизански Одреди бр. 79
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3680/1 од 03.04.2025 година и Барање
ПОЧИТВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3680/1 од 03.04.2025 година Ве известуваме дека имате целосно поставено во врска со III апаратите.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката и доказ за исправноста на хидрантската мрежа.

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Борданка М. Мичева, д-р.инж.проб.

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-244
Датум: 09.04.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „Орце Николов“ бр: 161 Скопје-Карпош
Адреса за е-пошта	htkarpos@gmail.com
Телефон	02-3067-407
Матичен број на субјектот	4062035
Даночен број на субјектот	4030995154278
Број на жиро сметка на субјектот	779010312390310
Банка депонент	НБРСМ
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и презиме	Христина Антоноска Борисовска
Телефон	02-3067-407
Е-пошта	htkarpos@gmail.com

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	08.04.2025		
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		08.04.2025	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Основно образование		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Орце Николов“ бр: 161 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вршење на вонреден инспекциски надзор за примена на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за пополнување на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.;

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:
1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор
Вонреден инспекциски надзор по службена должност согласно член 71 став 1 од Законот за инспекциски надзор ("Сл. Весник на РМ" бр.50/10.....102/19);

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Христина Антоноска Борисовска	██████████	htkarpos@gmail.com

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство	Бијана Богдановска	секретар
---------------	----------	--------------------	----------

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/онфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25), Училишниот Одбор со Одлука бр: 02-273/3 од 02.07.2024 год. доставил Предлог-годишна програма за работа на училиштето до Советот на општината. Врз основа на член 41 и 42 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25) и Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на училиштето од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за пополнување на Правилникот за начинот на изведување на

[illegible]

учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год. Директорот на училиштето склучил Договори бр: 03-139, 140, 141, 142 од 03.04.2025 год. со избраните понудувачи согласно член 22 од Правилникот за начинот на изведување на експериментите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на експериментите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од 15.10.2020 год.

- врз основа на која:

не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор, затоа постапката се ЗАПИРА.

1) Со содржината на овој записник и со утврдениот фактичка, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки. Доколку училиштето има забелешки, може писмено да се произнесе по овој Записник во рок од 8 (осум) дена по приемот на истиот во согласност на член 82 став 4 од Законот за инспекциски надзор. Ако училиштето не се произнесе по овој Записник во предвидениот рок, се смета дека се согласува со наводите во истиот.

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум
		09.04.2025 год.

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-243
Датум: 09.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ООУ „Димо Хаџи Димов“
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „Ангел Динев“ 66 Скопје-Карпош
Адреса за е-пошта	dimohdimov@yahoo.com
Телефон	02/2041695
Матичен број на субјектот	4771818
Даночен број на субјектот	4030993210995
Број на жиро сметка на субјектот	779010326390317
Банка депонент	НБРСМ
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и презиме	Телефон
Лела Николоска	Е-пошта
	dimohdimov@yahoo.com

2) Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		07.04.2025	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		07.04.2025	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ООУ „Димо Хаџи Димов“		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Основно образование		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Ангел Динев“ 66 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

- вршење на вонреден инспекциски надзор за примена на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор
Вонреден инспекциски надзор по службена должност согласно член 71 став 1 од Законот за инспекциски надзор ("Сл. Весник на РМ" бр.50/10.....102/19);

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Мела Николоска		dimohdimov@yahoo.com

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство	Секретар
Тања Томашевска		

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/онфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25), Училишниот Одбор со Одлука бр: 02-315/2 од 08.07.2024 год. доставил Предлог-годишна програма за работа на училиштето до Советот на општината. Врз основа на член 41 и 42 од Законот за основно образование ("Сл. Весник на РСМ" бр: 161/19, 229/20 и 3/25) и Правилникот за начинот на изведување на есккурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-13487/1 од 19.11.2019 год. и Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на

[illegible]

Вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр: 12-11297/1 од 15.10.2020 год.

- врз основа на која:

не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор, затоа постапката се ЗАПРА;

11) Со содржината на овој записник и со утврдена фактичка, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки. Доколку училиштето има забелешки, може писмено да се произнесе по овој записник во рок од 8 (осум) дена по приемот на истиот во согласност на член 82 став 4 од Законот за инспекциски надзор. Ако училиштето не се произнесе по овој записник во предвидениот рок, се смета дека се согласува со наводите во истиот.

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум
		09.04.2025 год

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП бр. : 69 - 221

Датум : 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	Мартин Јовановски, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. „1, бр. 49
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
1. Мартин Јовановски, Скопје	/

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор		1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор			07.04.2025год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Ул., 1, бр.49		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Јавна Поршина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот		Ул., Радика „ бр.9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налот издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налот издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИЛП бр. 69 – 221 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Овластен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Мартин Јовановски	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш сопработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираат следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12:30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Благое 1 "на ул. "1", бр.49 со пер.бр. SK-150-LK, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Мартин Јовановски. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМВ- марка "FORD", тип FIESTA 1.3 I TNF, со релистарска ознака SK-150-LK.

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. УТВРДЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СУБЈЕКТОТ НА НАДЗОР, ЗА ШТО СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

- Доставено и Решение за опомена Инп бр. 69- 221 од 07.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	Датум:
			
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ИП Брoј : 69-221
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Овластениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Тоданa Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул., 1 бр.49, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год. со Записникот ИП 69-221 од 07.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице адреса на живеење Ул., 1" бр.49, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИП 69-221 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува **5 (пет) дена** од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИП 69 - 221 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а **најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.**
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Ѓордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Мартин Јовановски со адреса на живеење Ул., 1" бр.49, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-221 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРАВНА ПОВКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под бр.ИИП бр.69 – 221 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Ѓордана Максимовска





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИПН Број : 66-209
Датум : 03.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Нбуделхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје
Адреса за е - пошта	platoamada@gmail.com
Телефон	7757778
Матичен број на субјектот	4057024570327
Даночен број на субјектот	210077577780187
Број на жиро сметка на субјектот	NLB банка
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Магдалена Ласкалова (Ларко)	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		03.04.2025 год	12:30 ч
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Нбуделхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје		



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2024 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИШ 66 - 209 од 03.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ
3. Јане Зафировски

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Магдалена Ласкалова (Ларко)	[REDACTED]	



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 24.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ПЛАТО АМАДА ДООЕЛ, Скопје на Ул. Будалхиска, бр.2/лок.5 и 6, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и комуналните редари Јане Зафировски и Маријан Јовановик. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е вработена поканата за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 21.07.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИПИ 66-209 од 03.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕ УТВРДЕНИ неправилности.


- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки :



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



11) Со съдржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на надзорот :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	Печат и потпис на инспекторот :	Датум : 03.04.2025
Доколку претставникот на субјектот на надзор одне да го потпише записникот, да се наведат причините.		

Превземено лично на рака:
Датум: 03.04.2025
Потпис:



ИПБ број: 69-224
Датум: 08.04.2025 год.
Скопје

Областениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул. „Кленец бр.21Б, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24,22/25) год. Со Записникот ИПБ бр.69 –224 од 08.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Ѓејан Антонијевиќ адреса на живеење Ул.„Владимир Кавасев " бр.1А, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПБ бр.69-224 од 08.04.2025 год.
2. **Рокот за извршување** на извршената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува **5 (пет) дена** од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПБ 69 - 224 од ден 08.04.2025 год.
3. **Субјектот** на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а **најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.**
4. **Жалбата** против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Гордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 44/15, 129/15,192/15 со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Дејан Антонијевиќ со адреса на живеење Ул.„ Кленоец“ бр.21Б, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-224 од 08.04.2025год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно поренаведените закони.

ПРАВНА ПОВКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под бр. ИИП бр.69 – 224 од 08.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА



Гордана Максимовска



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ бр. : 69 – 224
Датум : 08.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	Дејан Антониовиќ, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул., Кленец, бр. 21Б
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
1. Дејан Антониовиќ, Скопје	/

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		08.04.2025 год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Кленец, бр. 21Б		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Радика, бр. 9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИПН бр. 69-224 од 08.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. Весник на РСМ бр. 216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Дејан Антониовиќ	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш соработник

на представянията на субекта на натзор му ги презентираат целите и предметът/опфатът на инспекциите на натзор и му ги обясни правата и обврските на субекта на натзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка

состојба : На ден 19.02.2024 год. во 12:30 ч извршен е вонреден инспекциски надзор во Управната заедница

Влае 2 "на ул." Кленец " бр.21б со пер.бр. SK-077-GP, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Дејан Антонијевиќ. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природата или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, наодор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации от 14.03.2025 год. от Министерството за вътрешни работи за

констатеност на возилото, констатирано е дека физичкото лице Делан Антониевич го поседува возилото ПМБ-марка „CITROEN“, тип JUMPER, со релистарска ознака SK-077-GP.

- Врз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утвърдени никакви несправилности во работенето на субјектот на надзор;

2. Утвърдени се следните нептавилности во работевето на субјектот на надзор, за што се

превземени кредитите мерки:

- Доставено и Решение за опомена. Инт бр. 69-224 од 08.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на	Датум :	Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го поднесе записникот, да се наведат причините.
субјектот на надзор :	Датум :	



ИПБ бр. 69-219
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Областениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул. „Блае бр.73, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25 год. со Записникот ИПБ бр.69 – 220 од 07.04.2025 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Бранко Вељановски адреса на живеење Ул. „Блае “ бр.73, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПБ бр.69-220 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува 5 (пет) дена од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПБ 69 - 220 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од 5 дена, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Гордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Бранко Вељановски со адреса на живеење Ул. „ Влае “ бр.73, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-220 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРВАНА ПОУКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.


Решено во општина Карпош под бр. ИИП бр.69 – 220 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Гордана Максимовска



ЗАПИСНИК
 за извршен инспекциски надзор

ИШ бр.: 69 - 220
 Датум: 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзорот	Бранко Вељановски, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул., Блае „бр. 73
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и Презиме	Телефон
1. Бранко Вељановски, Скопје	/
	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Брае „бр.73		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Радика „бр.9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИЛП бр. 69 – 220 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. Весник на РСМ бр. 216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Бранко Вељановски	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Богдановска	Виш соработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираат следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12.30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Влае 1 "на ул., Влае " бр.73 со пер.бр. SK-996-OA, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Бранко Вељановски. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управување со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМВ- марка " CHEVROLET ", тип MATIZ 800 TNE, со релистарска ознака SK-996-OA.

Брз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

- Доставено и Решение за опомена Ин1 бр. 69-220 од 04.02.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Датум:	
Инспекторот:		Датум:	
Печат и потпис на инспекторот:		Датум:	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИПБ Број : 66-155
Датум : 25.03.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзор	ДПТВ Хелтиш ДОО, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. П. Одреди, 64-3/017
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	7487789
Даночен број на субјектот	4057021553766
Број на жиро сметка на субјектот	
Банка депонент	НЛБ
Одговорно/и лице/а на субјектот :	
Име и Презиме	Телефон
Стефанија Алкалајлех	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		25.03.2025	10:00
Назив на објектот - инспекциски надзор	ДПТВ Хелтиш ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инспекциски надзор	Друштво за трговија и услуги		
Адреса на објектот - инспекциски надзор	Бул. П. Одреди, 64-3/017		



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец март 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.

4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИПН Бр. 66-155 од _____ год.

25.03.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Јане Зафиров – општински комунален инспектор
3. Маријан Јовановиќ - општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Контрола на урбана опрема според Закон за јавна чистота, чл.14, став 1, алинеа 11

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник

2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Стефанија Алкалајлех	/	



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



--	--	--

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	
3.	

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатираани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На 20.03.2025 година во 12:00 часоот извршен е редовен инспекциски надзор од страна на општински комунален инспектор Ирена Милевска и општински комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров врз работата на ДПТУ Хелтиш ДОО, Скопје со седиште на ул. Бул. П. Одреди, 64-3/017, Скопје при што е извршен Вонреден инспекциски надзор ИПН бр. 66-155 од 25.03.2025.

На одговорното лице му беше врачена Локана за странка за ден 24.03.2025 год при што уредно дојде и сосебе ги донесе документите за проверка. Правниот субјект поседува Одобрение за поставување на урбана опрема и сите документи кои беа побарани од инспекциските служби беа доставени во Сектор Инспекторат. Заради констатирање на правилно работење на правниот субјект и нема недостатоци во работењето, ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :


1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на

надзор ;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки :



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



- 11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.
- 12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	25.03.2025	Датум :	25.03.2025
Печат и потпис на инспекторот :		Датум :	25.03.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор оспори да го потпише записникот, да се наведат причините.

Превземено лично на рака:
Дата: 25.03.2025
Потпис:

ЗАПИСНИК
 за извршен инспекциски надзор

ИП бр.: 69 - 219
 Датум: 07.04.2025 год.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзорот	Борислав Ангелков, Скопје
Седиште/ адреса на субјектот	Ул., Петар Чајковски „ бр. 10/3
Адреса за е - пошта	
Телефон	/
Матичен број на субјектот	/
Даночен број на субјектот	/
Број на жиро сметка на субјектот	/
Банка депонент	/
Одговорно/и лице/а на субјектот:	
Име и Презиме	Телефон
1. Борислав Ангелков ,	/
Скопје	Е - пошта

2) Податоци за инспекциски надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОИЗРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год.	12 часот
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Петар Чајковски „ бр.10/3		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Јавна Површина		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул., Радика „ бр.9		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот) :

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец февруари 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _____ од _____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. _____ од _____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИПН бр. 69 – 129 од 07.04 2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот) :

1. Гордана Максимовска Областен инспектор за животна средина

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис) :

Согласно Законот за управивање со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр. 216/21 и 195/22) и член 42 од Законот за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25) год.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината) :

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
1. Борислав Ангелков	/	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

Име и Презиме	Својство
1. Ирена Миљевска	Општински комунален инспектор
2. Максимовска Гордана	Општински инспектор за животна средина
3. Елена Бордановска	Виш соработник

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот на надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатираат следните наоди за утврдена фактичка состојба:

На ден 19.02.2025 год. во 12:30 ч. извршен е вонреден инспекциски надзор во Урбаната заедница Влае 1 "на ул." Летап Чајковски " бр.10/3 со пер.бр. SK-238-ED, во делот на отстранување на отпадни возила кој се наоѓа на јавна површина, а во сопственост на физичко лице Борислав Ангелков. При увидот е констатирано дека има оставено отпадни возила спротивно на член 8 став 5 од Законот за управување со дополнителни текови на отпад (Сл. весник на РСМ бр.216/21 и 195/22) односно, забрането е оставање отпадни возила во природа или јавна површина како и расклопување и изведува на други зафати на отпадното возило, надзор од инсталации за намени на таа цел.

По добиените информации од 14.03.2025 год. од Министерството за внатрешни работи за сопственост на возилото, констатирано е дека физичкото лице Борислав Чајковски го поседува возилото ПМБ- марка " ZASTAVA ", тип 850, со релистарска ознака SK-238-ED.

Врз основа на која (да се заокружи само едно).

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се

превземени следните мерки:

- Постамено и Решение за опомена Инт бр. 69-129 од 04.02.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:	Печат и потпис на инспекторот:	Датум:	Датум:
Датум:	Датум:	Датум:	Датум:
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			



ИПБр: 69-219
Датум: 07.04.2025 год.
Скопје

Овластениот инспектор за животна средина при Општина Карпош Ѓордана Максимовска со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице со адреса на живеење Ул., Петар Чајковски бр.10/3, Скопје, и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл. 8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр. 102/19, 272/24, 22/25 год. со Записникот ИПБр.69 – 219 од 07.04.2025 год. то донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. **СЕ ОПОМЕНУВА** физичкото лице Борислав Ангелков адреса на живеење Ул., Петар Чајковски " бр.11, Скопје да ги отстрани недостатоците наведени во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИПБр.69-219 од 07.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува **5 (пет) дена** од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИПБр.69 - 219 од ден 07.04.2025 год.
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од **5 дена**, писмено и/или по електронски пат да го известат инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Општинскиот инспектор за животна средина Тордана Максимовска врз основа на член чл.8 став 5, од Законот за управување на посебни текови на отпад (Сл. Весник РСМ бр.216/21 и 19/22) и чл. 63 од Закон за безбедност во сообраќајот како и Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/19,272/24, 22/25 год.со службена легитимација Бр.79-0002 изврши вонреден инспекциски надзор врз физичкото лице Борислав Чајковски со адреса на живеење Ул.„Петар Чајковски“ бр.10/3, Скопје при што е составен вонреден Записник со ИИП бр. 69-219 од 07.04.2025 год. год во кој е констатирано дека физичкото лице не се придржува на законските одредби согласно горенаведените закони.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 8 дена преку Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната комисија, во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под број ИИП бр.69 –219 од 07.04.2025 год.

Доставено до:

Архива
Странката

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Тордана Максимовска



Ул.Радика бр.9 бабаки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -901, 02/3055 -902
www.karpos.gov.mk; gradonacelnik@karpos.gov.mk



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3935/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3935/1 од 10.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3935/1 од 10.04.2025 година, за ул. Франклин Рузвелт бр. 46 влез 1,2,3 и 4, Ве известуваме дека потребно е да набавите односно доколку е потребно да докупите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

Исто така Ве известуваме дека сите набавки на противпожарна опрема ќе бидат спроведени без 51% согласност на сопствениците, без нивна одлука бидејќи се работи за нужни работи со кои се заштитува животот како и материјалните добра на станарите.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мутева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3933/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3933/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3933/1 од 10.04.2025 година, за ул. Вич 24, Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМУРАЊЕ
Богданка М. Милева, дипл.прав.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3934/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
ДР. ХАУС МУЛТИСЕРВИС
Ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3934/1 од 10.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3934/1 од 10.04.2025 година, за ул. Анкарска бр. 33, Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO₂ за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

Исто така Ве известуваме дека сите набавки на противпожарна опрема ќе бидат спроведени без 51% согласност на сопствениците, без нивна одлука бидејќи се работи за нужни работи со кои се заштитува животот како и материјалните добра на станарите.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**

Богданка М. Мучева, дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



ИП1 Број: 69- 254
Датум: 11.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
Назив на органот

ИП1 Број: 69 - 254
Датум: 11.04. 2025 год. во 09:20 часот

Врз основа на член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад, (Сл. весник на РСМ бр. 216/21, 195/22) инспекторот издава,

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)
(за физичко лице)**

Име и презиме : Марко Стојчевски

Единствен матичен број на физичкото лице : 2907990450016

Адреса : Џумајска , бр.11 Скопје

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа : 06.02.2028 год.

Опис на прекршокот: Оставено на јавна површина отпадно моторно возило без регистерски таблички .

Место и време на сторување на прекршокот : Оставање на старо моторно возило на јавна површина ул. „Џумајска,, бр.11 на 10.04.2025 год. во 11:00 часот.

Правна квалификација на прекршокот: Член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/21, 195/22 инспекторот издава, Прекршочен Платен налог на физичкото лице Марко Стојчевски на ул.,, Џумајска бр. 11, заради оставање на старо моторно возило во природа или јавна површина кое е напуштено и не е во употребна функција. Од страна на инспекциските служби



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



на општина Карпош залепена е налепница на ден 06 .03.2025 год. во рок од 10 дена. Дадениот рок не е испочитуван за отстранивање или дислоцирање на отпадното возило марка SUZUKI – бело комбе .

Платен налог за физичко лице да плати глоба во износ од **250 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка (сметка на буџетски корисник: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 69 – 254 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр.9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот за животна средина кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочна комисија за одлучување по прекршок при МЖСПП.

На сторителот му е понудена постапка за порамнување.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен
потпис



Општински инспектор за животна средина

Гордана Максимовска

име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3806/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Соња Филевска
Ул. Варшавска бр.19/3-6
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3806/1 од 07.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3806/1 од 07.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO2 за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците. Бидејќи доставивте во дописот дека Вашата зграда е околу 2500 м2 бруто површина, потребно е да набавите по 4 ПП апарати кои се со S9 ознака и по еден CO2 ПП апарат за секој влез.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива.

Во однос на хидрантската мрежа, доколку не била истата спроведена при изградба, немате никакви обврски околу хидрантска мрежа.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3511/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
УРБАН УПРАВИТЕЛ СКОПЈЕ
ул. Лондонска бр.2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3511/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Никола Парапунов бр. 33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



2. За ул. Љубљанска бр. 6, Општина Карпош потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
3. За ул. Разловечко востание бр. 24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
4. За ул. Женевска бр. 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За бул. Партизански Одреди бр. 70а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За бул. Партизански Одреди бр. 1136, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Никола Парапунов бр. 31, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

За дивогоградбата е предадено на Општински градежен инспектор.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Томе Серафимовски бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Ванчо Мицков бр. 26, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Бранислав Нушиќ бр. 64а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Карпошево Востание бр.4 влез 1,2 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



12. За ул. Нобелова бр. 1а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
13. За ул. Јуриј Гагарин 43 влез 1,2 и 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
14. За бул. Партизански Одреди бр. 93/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од



станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Јуриј Гагарин 45 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За ул. Лондонска бр. 4 и 4а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000



м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За ул.Гиго Михајловски бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За бул. Партизански Одреди бр. 121, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Прием на рата
11. Октомври
[Signature]

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мучева, дипл.прав



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3386а/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

ДО
СИТИ ХАУСИНГ ДОО
ул. Народен Фронт бр. 38а/1 – ТЦ Беверли Хилс
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3386а/1 од 27.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Јуриј Гагарин бр. 17/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

2. За ул. Јуриј Гагарин бр. 23/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Стогово бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Козле бр. 5а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Козле бр. 9а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Миле Поп Јорданов бр. 116, Општина Карпош, исполнети се условите за ПП заштита
7. За ул. Џумајска бр. 37, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
8. За ул. Милан Марковиќ бр. 216, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за



струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Леринска бр. 16, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
10. За ул. 1010 бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а



доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Козле бр. 125/127 бр.8а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Цветан Грозданов бр.24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Васил Чакаларов бр.20, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Будимпештанска бр. 156, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За ул. Будимпештанска бр. 226, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско



пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За ул. Бањалучка бр. 20, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За ул. Партизанска 7 бр. 13, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

19. За ул. Демир Трајко бр. 70/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Демир Трајко бр. 70/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Кленоец бр. 69/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

22. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во



правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

23. За ул. Франце Прешерн бр.149, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

24. За ул. Франце Прешерн бр. 157, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на



зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Никола Парапунов бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За ул. Никола Парапунов бр. 17, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници,



заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За бул. Илинден бр. 170 ламели 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

28. За ул. Московска бр. 9/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000



м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

29. За ул. Лондонска бр. 2/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Генерал Михајло Апостолски бр. 12, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



39. За ул. Гиго Михајловски бр. 10/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
40. За ул. Трифун Пановски бр. 1 влез 1,2,3,4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Примено на рака!
08.01.2018

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мунева, дипл. прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3492/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

ДО
ХАУСЛУКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Божидар Аџија бр. 10-3
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3492/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Јуриј Гагарин бр. 28 влез 4,5,6,7 и 8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
2. За ул. Бриселска бр. 7 влез 1м2м3 и 4 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Струшка бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Франце Прешерн бр. 83, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината



на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Франце Прешерн бр. 81, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Франце Прешерн бр. 75, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Франце Прешерн бр. 73, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Франце Прешерн бр. 31, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Франце Прешерн бр. 646, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Исто така, потребно е да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Франце Прешерн бр. 64а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Исто така, потребно е да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Миладин Поповиќ бр.8а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Миладин Поповиќ бр.8, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП



апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Миладин Поповиќ бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Нобелова бр. 116, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение , потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.**



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3783/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
ТРИАНГЛ ЗИН ДООЕЛ
ул. Римска бр.3а
1000, Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3783/1 од 04.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Дрезденска бр. 10 влез 1,2,3, и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



2. За ул. Иван Аговски бр. 7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Никола Русински бр. 12/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За ул. Манапо бр.4/1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Прашка бр. 11 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Воденска бр. 6 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено. За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018

начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мутева, дипл. прав.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3518/2
Датум: 07.04.2025 година
Скопје

ДО
ВИРТУС ЕЛИАС ДООЕЛ
ул. Бранфордска 2
1000, Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3518/1 од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За бул. Партизански Одреди бр. 56 влез 1,2,3,4 и 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

2. За ул. Бранислав Нушиќ бр. 13/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За ул. Гиго Михајловски бр. 1-5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

4. За бул. Партизански Одреди бр. 48, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата



зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

5. За ул. Даскал Камче бр. 1а влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
6. За ул. Никола Тесла бр. 12 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати).



ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Орце Николов бр. 157/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За бул. 8ми септември бр. 14 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За ул. Брадфорска бр. 1 влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Наум Евро бр. 14, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Дамаска бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да ги известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Леринска бр.72а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да ги известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Јуриј Гагарин бр.49 влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Јуриј Гагарин бр.47 влез 1 и 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Јуриј Гагарин бр.70а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За ул. Ванчо Мицков бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



17. За ул. Струшка бр. 8а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
18. За ул. Козле бр. 108а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
19. За ул. Леринска бр. 106, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Букурешка бр. 976, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Букурешка бр. 57, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

22. За ул. Букурешка бр. 59, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

23. За ул. Воденска бр.6/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

24. За ул. Желево бр. 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Волгоградска бр. 8/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За ул. Борка Талевски бр. 60/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За ул. Франклин Рузвелт бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



28. За ул. Крчин бр. 11а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
29. За бул. Партизански Одреди бр. 87/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
30. За ул. Алжирска бр. 18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови,



ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Гиго Михајловски бр. 4 влез 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



32. За ул. Даскал Камче бр. 1 влез 5 и 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

33. За ул. Франклин Рузвелт бр. 51, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За ул. Руѓер Бошковиќ бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

35. За ул. Франклин Рузвелт бр. 5а влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

ПП апаратите кои ги поседуваат во заеднички простории треба да се редовно сервисирани (1 годишно)

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

36. За ул. Никола Русински бр. 4/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

37. За ул. Никола Русински бр.8/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Козле бр. 88/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето



да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

39. За бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 149/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул. Виенска бр. 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на ѕид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

41. За ул. Букурешка бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на ѕид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул. Аврамовски Гуте бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул. Франце Прешерн бр. 43, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

44. За ул. Никола Парапунов бр. 27/3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул. Анкарска бр. 23, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во



правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

46. За бул. Митрополит Т. Гологанов бр. 74 вл. 2 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба,



за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

47. За ул. Козле бр. 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

48. За ул. Каирска бр. 17, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати).



ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

49. За ул. Париска бр. 48, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



50. За ул. Париска бр. 50, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Јуриј Гагарин бр. 35, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

52. За ул. Никола Парапунов бр. 11, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

53. За ул. Фјодор Достоевски бр. 5, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

54. За ул. Козле 2 бр.44 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



55. За ул. Прашка бр.13 – Гаражи , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

56. За ул. Кораб бр.3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

57. За ул. Братфурска бр.2 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

58. За ул. Лондонска бр.6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

59. За ул. Варшавска бр.4/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



60. За ул. Варшавска бр.6а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

61. За ул. 8 МИ Септември бр 7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

62. За ул. Јуриј Гагарин бр 16 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

63. За ул. Орце Николов бр 186 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП



апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

64. За ул. Орце Николов бр 186 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



65. За ул. Никола Тесла бр.9, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул. Иван Аговски бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

67. За ул. Бранислав Нушиќ бр.6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате



бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

69. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

70. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

71. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 – гаражи, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива,



како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

72. За ул. Женевска бр.8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

73. За ул. Цумајска бр.8а , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

74. За ул. Прашка бр.13 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите



цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

75. За ул. Прашка бр.13 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

76. За ул. Прашка бр.13 влез 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го



известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

77. За ул. 8 МИ Септември бр.10 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

78. За ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.134 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни



ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

79. За ул. Скупи бр.29, Општина Карпош, потребно е да набавите ППП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ППП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ППП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ППП апарати, за 751-1000 м² – 5 ППП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ППП апарати). ППП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ППП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

80. За ул. Васил Чакаларов бр.1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

81. За ул. Партизански Одреди бр.129, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

82. За ул. Јуриј Гагарин бр.62, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

83. За ул. Партизански Одреди бр.131, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

84. За ул. Московска бр.115, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши



проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

85. За ул. Скупи бр.23, 12, 27 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

86. За ул. Скупи бр.31 и 33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил

Елена Лазароска диг.

Елена Лазароска

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Милева дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3488/2
Датум: 03.04.2025 година
Скопје

ДО
Друштво за управување со станбени згради
ХАБИДОМ ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Парапунов бр. 41
Комплекс – Макотекс /1 –кат
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Известување за завршени активности од 28.03.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве известуваме за

1. За ул. Кленоец бр. 87/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .



2. За ул. Кленоец бр. 67/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
3. За ул. Кленоец бр. 67 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

4. За ул. Кленоец бр. 69 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

5. За ул. Јуриј Гагарин бр.30 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



35. За ул. Трифун Пановски бр.4/4 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
36. За ул. Њуделхиска бр.15а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
37. За ул. Њуделхиска бр.6А/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

38. За ул. Њуделхиска бр.2/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



39. За ул. Партизански Одреди бр.85/1. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
40. За ул. Партизански Одреди бр.85/2. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
41. За ул.Багдатска бр.1/4 или 530 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

42. За ул.Партизански Одреди бр.59/1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

43. За ул.Партизански Одреди бр.59/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати



согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

44. За ул. Партизански Одреди бр.59/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



45. За ул. Дрезденска бр.8 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
46. За ул.Никола Тесла бр.2/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
47. За ул. Орце Николов бр.204 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно



бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

48. За ул.Иван Аговски бр.13/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

49. За ул. Гито Михајловски бр.1/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на



потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул. Гиго Михајловски бр.9/3, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Даскал Камчев бр. 3/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



52. За ул. Даскал Камчев бр. 3/3 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
53. За ул. Даскал Камчев бр. 2 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
54. За ул. Никола Парапунов бр. 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно



оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

55. За ул. Никола Парапунов бр. 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

56. За ул. Никола Парапунов бр.27/5 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од



станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

57. За ул. Волгоградска бр. 12/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории - ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO₂ кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
58. За ул. Волгоградска бр. 12/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории -



ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

59. За ул. Волгоградска бр. 8/1, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

60. За ул. Волгоградска бр. 11/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку



било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

61. За ул. Партизански Одреди бр.82/2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

62. За ул. Разловечко Востание бр. 1/1 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



63. За ул. Разловечко Востание бр. 8/10 вл.5 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
64. За ул. Разловечко Востание бр. 10 и 12/4 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
65. За ул. Разловечко Востание бр. 12/3 , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го



набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул. Разловечко Востание бр. 14/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

67. За ул. Разловечко Востание бр. 16/2, Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати, согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година), потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно, да бидат ставени долу на под во кош во



ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул. Разловечко Востание бр.26 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

69. За ул. Соле Стојчев , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

75. За ул.Крчин бр.7а , Општина Карпош, потребно е да имате ПП апарати , согласно доставениот Правилник за поблиско уредување на избор на видови и на количини на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лице и граѓаните (Сл. Весник бр. 26/2018 година) , потребно е согласно бруто површината на зградата, што значи површината на станбениот простор како и заедничките простории – ходници, лифт, скалишен простор и тн, да го набавите бројот на потребни ПП апарати кои ќе го прочитате од првата графа под ниско пожарно оптеретување. ПП Апаратите треба да се S9 со сув прашок како и плус еден ПП апарат со CO2 кој е за струја односно електрични инсталации, кој обично стои во машинските простории. ПП апаратите треба да се закачени во ходниците на видно место, или доколку тоа не е возможно , да бидат ставени долу на под во кош во ходникот. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

76. За ул. Миле Поп Јорданов бр.40 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



сид, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.


Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил:

Елена Лазароска диг.

Елена Л.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3541/2
Датум: 04.04.2025 година
Скопје

До
Ваш Еко Дом – Управител Дооел Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 37/к 2-мезанин
Т.Ц.Буњаковец
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3541/1 од 01.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. 8 –ми Септември бр.8 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

2. За ул. 8 –ми Септември бр.8 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

3. За ул. 8 –ми Септември бр.10 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

4. За ул. 8 –ми Септември бр.12 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
5. За ул. 8 –ми Септември бр.12 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

10. За ул. Багдатска бр.3 и бр.20, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
11. За ул. Бранислав Нушиќ бр.11, влез 1 и 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

12. За ул. Бранислав Нушиќ бр.9, влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

13. За ул. Бранислав Нушиќ бр.17, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Борка Талевски бр.60, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
15. За ул. Борка Талевски бр.60, влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
16. За ул. Букурешка бр.8, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата



односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

17. За ул. Васил Чакаларов бр.24, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

18. За ул. Виенска бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

19. За ул. Волгоградска бр.7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Волгоградска бр.2, влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

21. За ул. Волгоградска бр.2, влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



22. За ул. Волгоградска бр.2, влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
23. За ул. Волгоградска бр.2, влез 4 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
24. За ул. Гиго Михајловски бр.2а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата,



ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

25. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 1 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .



26. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .
27. За ул. Гиго Михајловски бр.10 влез 3 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

28. За ул. Гиго Михајловски бр.9 влез 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

29. За ул. Драган Ѓаконовски Шпато бр.18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака



S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

30. За ул. Драгутин А.Гуте бр.4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Желево бр.4 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

32. За ул. Желево бр.5 влез1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
33. За ул.Женевска бр.10 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За ул.Илинден бр.182 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

35. За ул.Илинден бр.182 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

36. За ул.Илинден бр.182 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
- Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

37. За ул.Иван Аговски бр.10 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата,



ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул.Иван Аговски бр.10 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

39. За ул.Иван Аговски бр.1 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул.Јуриј Гагарин бр.25 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

41. За ул.Каирска бр.25 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и



скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул.Каирска бр.45 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул.Козле бр.24 б Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

44. За ул.Козле бр.120а влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул.Козле бр.88 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

46. За ул.Козле бр.88 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно. да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

47. За ул.Крчин бр.2а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

48. За ул.Крчин бр.2а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



49. За ул.Кораб бр.36 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул.Лондонска бр.10 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.



По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

51. За ул.Лондонска бр.10 влез 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

52. За ул.Миле Поп Јорданов бр.196 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

53. За ул.Миле Поп Јорданов бр.42а влез 1, 2 и 3 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

54. За ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.70 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој



влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

55. За ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.72 влез 2 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



56. За ул.Милан Марковиќ бр.18а Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
57. За ул.Никола Тесла бр.2 влез 1 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
- Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.
- По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.



58. За ул.Никола Тесла бр.22 влез 1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

59. За ул.Орце Николов бр.188 влез 1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

60. За ул.Партизански Одреди бр.48а, влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

61. За ул.Партизански Одреди бр.78, влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

62. За ул.Партизански Одреди бр.80, влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар. Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат. По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

63. За ул.Партизански Одреди бр.80, влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

64. За ул.Партизански Одреди бр.101 , влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

65. За ул.Партизански Одреди бр.111 , влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

66. За ул.Партизанска 2 бр.8 , влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

67. За ул.Пелистерска бр.2 , влез 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на



истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

68. За ул.Прашка бр.38, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

69. За ул.Ристо Равановски бр.2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

70. За ул.Ругер Бошковиќ бр.11 влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

71. За ул.Ругер Бошковиќ бр.11 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



72. За ул.Скупи бр.15,17,19 и 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

73. За ул.Скупи 1а бр.18, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

74. За ул.Трифун Бузев бр.3 влез 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
75. За ул.Трифун Бузев бр.3 влез 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



76. За ул.Франклин Рузвелт бр.55а влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
77. За ул.Франклин Рузвелт бр.55а влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
78. За ул.Франклин Рузвелт бр.63а влез 1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници,



заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите, доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител.

79. За ул.Хашка бр.7, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

80. За ул.Хашка бр.19а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и



закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

85. За ул.Влае бр.87 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Хидрантската мрежа треба да биде соодветно проверена од овластена фирма во смисла на нејзината функционалност и да бидат набавени сите потребни делови и црева кои што недостасуваат.

По извршената проверка и набавка на деловите , доказот за истото е потребно да го доставите до инспекторот за домување преку архива со печат и потпис на станбениот управител .

86. За ул.Кленоец бр.33 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 - 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток - ВЕДНАШ - без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение , потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување , согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

Изготвил :

Елена Лазароска диг.

Елена

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучево дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3784/2
Датум: 08.04.2025 година
Скопје

ДО
ТАУ ЦЕТИ ДООЕЛ
ул. Париска бр.12
1000, Скопје

**ПРЕДМЕТ: Одговор на достава на податоци и задолжување
ПОЧИТУВАНИ,**

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3784/1 од 07.04.2025 година за проверка на противпожарен систем во колективни станбени згради кои Вие ги управувате како лиценцирана фирма за управување, доставен во Општина Карпош, Ве задолжуваме следново

1. За ул. Бриселска бр. 10 влез 1,2,3, и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
2. За бул. Партизански Одреди бр. 75/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината



на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

3. За бул. Партизански Одреди бр. 125/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



4. За ул. Огражден бр. 2/1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.
5. За ул. Варшавска бр. 6, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

6. За ул. Драгиша Мишовиќ бр. 1 влез 1, 2, 3 и 4 Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

7. За ул. Никола Русински бр.12/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

8. За ул. Нобелова бр. 126, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Оние ПП апарати кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно. Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

9. За бул. Партизански Одреди бр. 66Б/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој



допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

10. За ул. Струма бр. 4/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

11. За ул. Бледски Догоцор бр. 3/1 и 2 , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се сервисирани.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

12. За ул. Драгиша Мишовиќ бр.7 влез 1 и2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



13. За бул. Партизански Одреди бр. 125/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

14. За ул. Волгоградска бр. , Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во вл.правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

15. За ул. Струма бр.2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

16. За бул. Партизански Одреди бр. 127/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на



сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

17. За бул. Партизански Одреди бр. 12/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

18. За ул.Соле Стојчев бр. 3/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно за што треба да се достави исто доказ. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

19. За ул. Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

20. За ул. Прашка бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско



24. За ул. Багдадска бр. 36а/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

25. За ул. Варшавска бр. 19а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



ПП апаратите кои ги поседуваат треба да се редовно сервисирани, односно еднаш годишно за што треба да се достави исто доказ.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

26. За бул. 8 Септември бр. 3/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

27. За ул. Његошева бр. 23, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите



инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

28. За ул. Карпошево Востание бр. 10 влез 3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

29. За ул. Никола Русински бр. 3Б/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

30. За ул. Никола Русински бр. 8/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доставете дополнително информации за непроодноста на ПП скалите.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

31. За ул. Атинска бр. 21, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на



зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

За непроодноста на скалите ќе се поведе инспекциска постапка.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

32. За ул. Прашка бр. 15, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.



Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

33. За ул. Карпошево Востание бр. 2 вл. 1,2,3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

34. За бул. 8 Септември бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.
- Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки



и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

35. За ул. Варшавска бр. 1 влез 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

36. За ул. Варшавска бр. 68, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за



струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

37. За ул. Соле Стојчев бр. 3/1, Општина Карпош, потребно е да набавите односно докупите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Исто така бидејќи сте доставиле информација дека 2та апарати што ги поседуваат се редовно сервисирани, доставете доказ за истото. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

38. За ул. Никола Тесла бр. 8/1 и 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

39. За ул. Волгоградска бр. 15/4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

40. За ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба



да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

41. За ул. Никола Русински бр. 6/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираше фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

42. За ул. Радика бр.1/3 и 4, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

43. За ул. Каирска бр. 12А, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

44. За ул. Московска бр. 3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

45. За ул. Никола Русински бр. 10/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

46. За ул. Прашка бр. 11 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто



површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

47. За ул. Воденска бр. 6/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



48. За бул. Митрополит Т. Гологанов бр. 216/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

49. За ул. Варшавска бр. 1/1, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.



Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

50. За ул. Трифун Пановски бр. 5 вл. 1 и 2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

51. За ул. Дамаска бр. 12а, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид



на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

52. За ул. Никола Русински бр. 10/2, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

53. За бул. Илинден бр. 162, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за



секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажираната фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Потребно е и да ги набавите цревата и млазниците за хидранти кои недостасуваат и да не известите за бројката на набавени црева како и доказ за истото.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

54. За бул. 8 Септември бр. 3/3, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така бидејќи сте доставиле информација дека хидрантската мрежа е функционална, потребно е да доставите доказ истата е под притисок и истата е спремна за употреба.

Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



55. За ул. Стрезово бр. 28, Општина Карпош, потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда посебно за секој влез. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на висина од 150 см од земја, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Исто така потребно е да доставите доказ дека хидрантската мрежа е функционална односно е под притисок и истата е спремна за употреба, за што е потребно на ангажирате фирма која е овластена да врши проверки и поправки на хидрантска мрежа. Доколку било што од наведеното е заклучено или има потреба да се заклучи, клуч треба да поседува секој станар.

Ве известуваме дека спроведувањето на ова задолжение е со почеток – ВЕДНАШ – без одлука од 51% од станарите, туку е задолжително да се спроведе согласно член 47 од Закон за домување како нужни работи на одржувањето. При спроведувањето е многу важно да се води сметка како добар домаќин за цените на апаратите, односно доколку има можност да се набават апарати со пониска цена онаму каде што истото е возможно. По спроведување на ова задолжение, потребно е за секоја зграда посебно да доставите докази дека истото е спроведено.

За сите згради каде што вратите се отвараат навнатре, наша препорака е да се постапи согласно законските одредби односно да се промени начинот на отварање и да биде нанадвор со цел заштита на станарите при било какви непогоди.

За гаражите важи потполно истото задолжување, согласно површината на гаражите треба да се набават ПП апарати.

Рокот за спроведување е 2 недели, со можност за продолжување.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Мучева дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3782/2
Датум: 11.04.2025 година
Скопје

ДО
Ивица Кабранов – Претседател на ЗС
ул. Драгиша Мишовиќ бр. 5 влез 1,2,3 и 4
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3782/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3782/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите односно докупите (доколку е потребно) ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата , ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати) . ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката . ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно , тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мудева, дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3046/4
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Зоран Салтамарски
ул. Радика бр. 5
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3046/1 од 02.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3989/1 од 11.04.2025 година Ве известуваме дека имате целосно постапено по задолженијата на инспекторот бр. 68-3046/2 од 25.03.2025 година во однос на ПП апарати и противпожарна заштита.
Ви благодариме на соработката!

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мучева, дипл. прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3873/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС
ул. Борка Талевски бр. 2/6
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3873/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3873/1 од 08.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Во однос на блокираните премини ќе биде направена проверка од нашите служби.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост. Потребно е и да доставите име и презиме на Претседателот на ЗС како и негов тел број и број на стан во кој што живее.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 3742/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Здравко Блажевски
ул.Разловечко Востание бр. 2/6
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3742/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3742/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Во однос на блокираните премини ќе биде направена проверка од нашите служби.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мучева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 3780/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Сопственик на стан бр. 1
ул. Стогово бр. 176
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3781/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3780/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

Овој одговор го доставуваме на стан бр.1 бидејќи нема оставено никакви податоци од лице за контакт, а се однесува на сите сопственици на станови.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ПОМНУВАЊЕ

Богданка М. Мучева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 - 3781/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Кристијан Такашманов – Претседател на ЗС
ул. Миле Поп Јорданов бр. 50Б
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-3781/1 од 04.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-3781/1 од 04.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. По проверка на хидрантската мрежа исто така е потребно да го известите инспекторот писмено преку архива и да доставите доказ. Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева дипл.прав.



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



ИП1 Број: 69- 254
Датум: 11.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
Назив на органот

ИП1 Број: 69 - 254
Датум: 11.04. 2025 год. во 09:20 часот

Врз основа на член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад, (Сл. весник на РСМ бр. 216/21, 195/22) инспекторот издава,

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)
(за физичко лице)**

Име и презиме : Марко Стојчевски

Единствен матичен број на физичкото лице : 2907990450016

Адреса : Џумајска , бр.11 Скопје

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа : 06.02.2028 год.

Опис на прекршокот: Оставено на јавна површина отпадно моторно возило без регистерски таблички .

Место и време на сторување на прекршокот : Оставање на старо моторно возило на јавна површина ул. „Џумајска,, бр.11 на 10.04.2025 год. во 11:00 часот.

Правна квалификација на прекршокот: Член 67 став 3 од Закон за управување со дополнителни текови на отпад („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/21, 195/22 инспекторот издава, Прекршочен Платен налог на физичкото лице Марко Стојчевски на ул., Џумајска бр. 11, заради оставање на старо моторно возило во природа или јавна површина кое е напуштено и не е во употребна функција. Од страна на инспекциските служби



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



на општина Карпош залепена е налепница на ден 06.03.2025 год. во рок од 10 дена. Дадениот рок не е испочитуван за отстранување или дислоцирање на отпадното возило марка SUZUKI – бело комбе.


Платен налог за физичко лице да плати глоба во износ од **250 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со **Уплатна сметка (сметка на буџетски корисник: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 69 – 254 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр.9 – Скопје**

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот за животна средина кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочна комисија за одлучување по прекршок при МЖСПП.

На сторителот му е понудена постапка за порамнување.


Сторител на прекршок


име, презиме и своерачен
потпис



Општински инспектор за животна средина

Гордана Максимовска


име, презиме и своерачен потпис



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-204
Датум : 04.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

1) Податоци за субјектот на надзор

Назив на субјектот на надзорот	ДИЕМ Инженеринг, СКОПЈЕ	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Рафаил Батино, бр.45а, Скопје	
Адреса за е - пошта		
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7428235	
Даночен број на субјектот	4057020550291	
Број на жиро сметка на субјектот	270074282350112	
Банка депонент	ХАЛК Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Драган Миликевиќ	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор			04.04.2025 08:00
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Индувудуално домување, ДИЕМ Инженеринг, СКОПЈЕ		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Градежништво		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Д. А. Гуте, бр.25, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 - 204 од 04.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Прекршување на чл.14-а, став (1), алинеа 1, 4,5 од Закон за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21)

- оставање градежен материјал на јавна површина (арматура и сечење на арматура)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.		
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

По пријава на ден 03.04.2025 година на ул. Д. А. Гуте бр. 25, Скопје во 09:45ч извршен е вонреден инспекциски надзор ИП1 66-204 заради прекршување на чл.14 а од Закон за јавна чистота.

Беа врачени ПП Налози за одговорно лице во правно лице и за правно лице по што одговорното лице на ДИЕМ Инженеринг во дадениот временски рок ги плати глобите и достави уплатници од истите.

Со Записник за контролен инспекциски надзор ИП1 66-204 од 04.04.2025 год.
ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.



12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот
на субјектот на надзор :

Датум :

04.04.2025

Печат и потпис на
инспекторот :

Датум :

04.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

Превземено лично на рака:

Дата: 04.04.2025

Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен КОНТРОЛЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-252
Датум :15.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

1) Податоци за субјектот

Назив на субјектот на надзорот	ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје	
Адреса за е - пошта	[REDACTED]	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7340699	
Даночен број на субјектот	4057019544903	
Број на жиро сметка на субјектот	210073406990192	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Петров	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3.КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор			15.04.2025 10:08
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен контролен инспекциски надзор ИП1 66 - 252 од 15.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска - општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ - општински комунален редар
3. Јане Зафировски - општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Петров	078 323 490	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Јане Зафировски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје со седиште Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје, во делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Иван Петров - основач/сопственик на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои треба локалот да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е дадена Покана за странка на која одговорното лице уредно се одзва и на ден 09.04.2025 год. е изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-252 од 10.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беше изготвено Решение за опомена ИП1 66-252 од 10.04.2025 год. и даден е рок од 8 (осум) дена за доставување на потребните документи.

Одговорното лице Иван Петров во дадениот рок ги плати прекршочните платни налози по што е изготвен Записник за контролен инспекциски надзор со што ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор





2. утврдени се следните нептавилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :


11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :15.04.2025		Датум :15.04.2025	

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.



Превземено лично на рака:

Дата: 15.04.2025

Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен ВОНРЕДЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-252
Датум :10.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

1) Податоци за субјектот на надзор

Назив на субјектот на надзорот	ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје	
Адреса за е - пошта		
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7340699	
Даночен број на субјектот	4057019544903	
Број на жиро сметка на субјектот	210073406990192	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Петров	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		10.04.2025 10:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 252 од 10.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ – општински комунален редар
3. Јане Зафировски – општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Петров	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Јане Зафировски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје со седиште Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје, во делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Иван Петров - основач/сопственик на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои треба локалот да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е дадена Покана за странка на која одговорното лице уредно се одзва и на ден 09.04.2025 год. е изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-252 од 10.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беше изготвено Решение за опомена ИП1 66-252 од 10.04.2025 год. и даден е рок од 8 (осум) дена за доставување на потребните документи.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :
 - 1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор
 - 2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
- за што се превземени следните мерки :
- Решение за опомена ИП1 Бр.66-252 од 10.04.2025 год.



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	Печат и потпис на инспекторот :
Датум :10.04.2025	Датум :10.04.2025
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.	

Превземено лично на рака:

Дата: 10.04.2025

Потпис:

St. Ivan



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИП1 Број: 66 - 252
Датум: 16.04.2025
Скопје

Општина Карпош- Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

ИП1 Број: 66-252
Датум: 16.04.2025 во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Иван Петров

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

[REDACTED]

Адреса :

[REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа : [REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив: ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје

Седиште: Ул. Ацо Шопов, бр.3, Скопје

Единствен даночен број (ЕДБ): 4057019544903

Опис на прекршокот: чл. 14 , став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота
(Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11,



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

Место и време на сторување на прекршокот: ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје, на 25.03.2025 во 10:00ч

Правна квалификација на прекршокот: Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21

Записник за сторен прекршок: (ИП1 Број:66-252 од 10.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 66 - 252 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски

Сторител на прекршок

Иван Петров

име, презиме и своерачен потпис



Општински комунален
инспектор
Ирена Милевска

име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИП1 Број : 66-252
Датум :10.04.2025 год.
Скопје

Овластениот инспектор за комунални дејности при Општина Карпош со службена легитимација Бр.79-0004 изврши редовен инспекциски надзор на правниот субјект ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје, со адреса на Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје и ја утврди фактичката состојба врз основа на чл.14 став 1, алинеа 11 од Законот за јавна чистота, (Службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 44/15, 129/15,192/15 и 39/16 год. Со Записникот ИП1 бр.66-252 од 010.04.2024 год. го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОМЕНА

1. СЕ ОПОМЕНУВА физичкото лице Иван Петров овластено лице во правниот субјект ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје, [REDACTED] да ги достави потребните документи наведени во Записникот ИП1 Бр 66-252 од 10.04.2025 год.
2. Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1. од ова Решение изнесува 8 (осум) дена од денот кога е констатирана неправилноста наведена во Записникот ИП1 66-252 од ден 10.04.2025 година и тоа:
3. Субјектот на инспекцискиот надзор од точка 1 на ова Решение е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна од 3 дена, писмено и/или по електронски пат да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
4. Жалбата против ова Решение не го одложува неговото извршување.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Образложение

Овластениот инспектор за комунални дејности врз основа на член 14, став 1, алинеа 11 од Законот за јавна чистота, (Службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 122/21) и Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РСМ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 год. преку Ирена Милевска со службена легитимација Бр.79-0004 изврши вонреден инспекциски надзор врз правниот субјект ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН (61) ДООЕЛ, Скопје, со адреса на Ул. Ацо Шопов бр.3, Скопје при што е составен редовен Записник со ИПП бр. 66-252 од 10.04.2025 година во кој е констатирано дека овластеното лице не се придржува на законските одредби согласно Закон за јавна чистота.

ПРАВНА ПОУКА: ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение незадоволната странка може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на Решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен.

Жалбата се таксира 250,00 денари административни таксени марки и се поднесува во три примероци.

Решено во општина Карпош под број ИПП бр.66 – 252 од 10.04.2025 год.

Доставено до:

-
-

Архива

Странката

ОПШТИНСКИ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР
Ирена Милевска





ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



ИП1 Број: 66 -252
Датум: 16.04.2025
Скопје

Општина Карпош-Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66-245

Датум 16.04.2025 год. Во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

Назив ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН ДООЕЛ, Скопје	Даночен број 4057019544903
Седиште Ул. Ацо Шопов, бр.3, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 210073406990192 НЛБ

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Иван Петров		ЕМБГ [REDACTED]
Датум, место и држава на раѓање [REDACTED] [REDACTED]	Занимање угостител	Адреса на живеалиште или на привремен престој: [REDACTED] [REDACTED]



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Македонија		
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	25.03.2025 во 10:00 ч ДТУ ШЕЕСЕТ И ЕДЕН ДООЕЛ, Скопје
Опис на прекршокот	Поставување на урбана опрема на јавна површина без Одобрение за поставување на урбана опрема.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	Предмет ИП1 Бр. 66-252 од дата 10.04.2025
Износ на утврдената глоба за прекршок	1000 евра, во денарска противвредност
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010,



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



приходна шифра 725939-00 и програма 00,
со цел на дознака – уплата за прекршок на
Ип1 бр. 66 – 252 дата 10.04.2025 и оригинал од
уплатницата да достави на адреса Општина
Карпош – Сектор Инспекторат

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Иван Петров

Име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор
Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018



ЗАПИСНИК
за извршен ВОНРЕДЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-268
Датум :15.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

1) Податоци за субјектот

Назив на субјектот на надзорот	ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. 8-ми Септември, бр.24 , Скопје	
Адреса за е - пошта	pejovska14h@gmail.com	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	*7428456	
Даночен број на субјектот	405702055013	
Број на жиро сметка на субјектот	210074284560153	
Банка депонент	НЛБ Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Ефто Пејовски	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		15.04.2025 12:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Бул. 8-ми Септември, бр.24 , Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 268 од 14.04.20245 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ – општински комунален редар
3. Јане Зафировски – општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.



7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Ефто Пејовски	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Јане Зафировски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 10.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје, со седиште Бул. 8-ми Септември, бр.24, Скопје, во делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Ефто Пејовски – одговорно лице на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои треба правниот субјект да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 268 од 15.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беше врашено Решение за опомена ИП1 66-268 од 15.04.2025 год.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор
 2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
- за што се превземени следните мерки :






- ПП Налог за одговорно лице Бр. 66-268 од 15.04.2025
- ПП Налог за правно лице Бр. 66-268 од 15.04.2025

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :15.04.2025		Датум :15.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака: 
Дата: 15.04.2025
Потпис:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИП1 Број: 66 - 268
Датум: 15.04.2025
Скопје

Општина Карпош- Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

ИП1 Број: 66-268
Датум:
15.04. 2025 во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Ефто Пејовски

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

Адреса :

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа :

Податоци за правното лице:

Назив: ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје

Седиште: Бул. 8-ми Септември, бр.24 , Скопје

Единствен даночен број (ЕДБ): 405702055013

Опис на прекршокот: чл. 14 , став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота
(Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11,



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

Место и време на сторување на прекршокот: ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје на 10.04.2025 во 10:00ч

Правна квалификација на прекршокот: Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21

Записник за сторен прекршок: (ИП1 Број:66-268 од 10.04.2025 година

да плати глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 66 - 268 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 - Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Ефто Пејовски

име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален инспектор
Ирена Милевска

име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



ИП1 Број: 66 – 268
Датум: 15.04.2025
Скопје

Општина Карпош-Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66 - 268
Датум 15.04.2025 год. Во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

Назив ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје	Даночен број МК 405702055013
Седиште Бул. 8-ми Септември, бр.24, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 210074284560153 НЛБ

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Ефто Пејовски	ЕМБГ [REDACTED]
Датум, место и држава на раѓање [REDACTED] [REDACTED]	Занимање угодител
	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED]



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Македонија		
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	10.04.2025 во 10:00 ч ХРИСТИНА 2000, ДОО, Скопје
Опис на прекршокот	Поставување на урбана опрема на јавна површина без Одобрение за поставување на урбана опрема.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	Предмет ИП1 Бр. 66-268 од дата 15.04.2025
Износ на утврдената глоба за прекршок	1000 евра, во денарска противвредност
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010,



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



приходна шифра 725939-00 и програма 00,
со цел на дознака – уплата за прекршок на
Ип1 бр. 66 – 268 дата 15.04.2025 и оригинал од
уплатницата да достави на адреса Општина
Карпош – Сектор Инспекторат

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Ефто Нејовски

Име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор

Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



MKC ISO 9001:2015
MKC ISO 14001:2015
MKC ISO 45001:2018



ЗАПИСНИК
за извршен ВОНРЕДЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-200
Датум : 02.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДУТУ КОШЕ КАФЕ ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. Партизански одреди, 66 Б, Скопје	
Адреса за е - пошта	/	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7674732	
Даночен број на субјектот	4057023565338	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Трајковски Живко	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		02.04.2025 13:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДУТУ КОШЕ КАФЕ ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за трговија и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Бул. Партизански одреди, 66 Б, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец март 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник / Решение за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 Бр. 66- 200 од 02.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Јане Зафиров – општински комунален инспектор
3. Маријан Јовановиќ - општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Контрола на урбана опрема според Закон за јавна чистота, чл.14, став 1 , алинеа 11

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Трајковски Живко	[REDACTED]	



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		
3.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На 23.03.2025 година во 10:00 часоот извршен е вонреден инспекциски надзор од страна општински комунален инспектор Ирена Милевска и општински комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров врз работата на правниот субјект ДУТУ КОШЕ КАФЕ ДОО, Скопје со седиште на Бул. Партизански одреди, 66 Б, Скопје при што е извршен Вонреден инспекциски надзор ИП1 бр. 66- 200 од 02.04.2025.

На одговорното лице му беше врачена Покана за странка за ден 27.03.2025 год при што уредно дојде и со себе ги донесе документите за проверка по што на 02.04.2025 год во просториите на Сектор Инспекторат беше изготвен записник за вонреден инспекциски надзор со кој се констатира дека правниот субјект **ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД ДЕЛОВЕН ПРОСТО (УРБАНА ОПРЕМА)** со важност до 07.04.2025 год. Заради констатирање на правилно работење на правниот субјект и нема недостатоци во работењето, **ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.**





- врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;
2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки:

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	02.04.2025	Датум:	02.04.2025
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата: 02.04.2025

Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-217
Датум : 07.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

1) Податоци за субјектот

Назив на субјектот на надзорот	БАРЕЛ ДОО (БК)	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Њуделхиска, бр.13 Б, Скопје	
Адреса за е - пошта	Barel.skopje@gmail.com	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7245068	
Даночен број на субјектот	4057017539201	
Број на жиро сметка на субјектот	4057017539201	
Банка депонент	NLB	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Јорданчо Арсовски	077 699 318	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год 12:30 ч	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	БАРЕЛ ДОО (БК)		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Њуделхиска, бр.13 Б, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.

4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 217 од 07.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ
3. Јане Зафировски

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Јорданчо Арсовски		



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз БАРЕЛ ДОО (БК), Скопје на Ул. Њуделхиска, бр.13 Б, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и комуналните редари Јане Зафировски и Маријан Јовановиќ. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 17.09.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-217 од 07.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕ УТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор



2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум : 07.04.2025		Датум : 07.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата: 07.04.2025

Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен ВОНРЕДЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-197
Датум : 02.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ВАЈ КАФЕ ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. М.Т. Гологанов бр.134-1/кат ПР бр1, Скопје	
Адреса за е - пошта	waycaffeskopje@gmail.com	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7564937	
Даночен број на субјектот	4057022558613	
Број на жиро сметка на субјектот	210075649370135	
Банка депонент	NLB	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Стојче Поповски	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		02.04.2025 10:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ВАЈ КАФЕ ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за трговија и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. М.Т. Гологанов бр.134-1/кат ПР бр1, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец март 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник / Решение за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 Бр. 66- 197 од 02.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Јане Зафиров – општински комунален инспектор
3. Маријан Јовановиќ - општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Контрола на урбана опрема според Закон за јавна чистота, чл.14, став 1 , алинеа 11

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Стојче Поповски	[REDACTED]	



--	--	--

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		
3.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На 24.03.2025 година во 12:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор од страна општински комунален инспектор Ирена Милевска и општински комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров врз работата на правниот субјект ДУТУ ВАЈ КАФЕ ДОО, Скопје со седиште на Ул. М.Т. Гологанов бр.134-1/кат ПР бр1, Скопје при што е извршен Вонреден инспекциски надзор ИП1 бр. 66- 197 од 02.04.2025. На одговорното лице му беше врачена Покана за странка за ден 27.03.2025 год при што уредно дојде и со себе ги донесе документите за проверка по што на 02.04.2025 год во просториите на Сектор Инспекторат беше изготвен записник за вонреден инспекциски надзор со кој се констатира дека правниот субјект ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД ДЕЛОВЕН ПРОСТО (УРБАНА ОПРЕМА) со важност до 06.12.2025 год. Заради констатирање на правилно работење на правниот субјект и нема недостатоци во работењето, **ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.**

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;



2. утврдени се следните нептавилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :


11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

-

-



-

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :	02.04.2025	Датум :	02.04.2025
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата: 02.04.2025

Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-210

Датум :03.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДТУУ ЕНО БАР ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул . Илинден, бр.160/лок7	
Адреса за е – пошта	enobarskopje@gmail.com	
Телефон	075 280 600	
Матичен број на субјектот	7337442	
Даночен број на субјектот	4057019544598	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Јадран Јордановски	075 280 600	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		03.04.2025 год 12:30 ч	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ДТУУ ЕНО БАР ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул . Илинден, бр.160/лок7, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за **месец април 2025** год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор **ИП1 66 - 210** од **03.04.2025** год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ – комунален редар
3. Јане Зафировски- комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - **поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.**

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Јадран Јордановски		



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 24.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ДТУУ ЕНО БАР ДОО, Скопје на Ул . Илинден, бр.160/лок7, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и комуналните редари Јане Зафировски и Маријан Јовановиќ. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 08.07.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-210 од 03.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради **НЕ УТВРДЕНИ неправилности.**

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. **не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор**



2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :


- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :03.04.2025		Датум :03.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата:03.04.2025

Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-232
Датум :08.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДТУ НАВИГАТОР 2020 дооел, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Мирка Гинова, бр.21	
Адреса за е - пошта	[REDACTED]	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7398182	
Даночен број на субјектот	4057019548216	
Број на жиро сметка на субјектот	240050111608760	
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Хари Алексиевски	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		08.08.2025 14:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ДТУ НАВИГАТОР 2020 дооел, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Никола Тесла, бр.9		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец август 2024 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен редовен инспекциски надзор ИП1 66 - 232 од 08.08.2024 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска – овластен инспектор за животна средина
3. Елена Лазароска – виш соработник

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Хари Алексиески	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2	Гордана Максимовска	Овластен инспектор за животна средина

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ДТУ НАВИГАТОР 2020 довел, Скопје на Ул. Никола Тесла, бр.9, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска, Гордана Максимовска – овластен инспектор за животна средина и Елена Лазароска – виш соработник. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 20.07.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-232 од 08.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕ УТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор



2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум : 08.04.2025		Датум : 08.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата: 08.04.2024

Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-236
Датум : 08.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	МАРВЕЛ БИ 10 ДООЕЛ, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Никола Тесла, бр.9-лок.4, Скопје	
Адреса за е - пошта		
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7352050	
Даночен број на субјектот	4057019545497	
Број на жиро сметка на субјектот	210073520500174	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Блаже Илијоски	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		08.04.2025 11:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	МАРВЕЛ БИ 10 ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Никола Тесла, бр.9-лок.4, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец август 2024 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен редовен инспекциски надзор ИП1 66 - 236 од 08.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Гордана МАксимовска – овластен инспектор за животна средина
3. Елена Лазароска – виш соработник

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Блаже Илијоски	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Бурхан Емини	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз МАРВЕЛ БИ 10 ДООЕЛ, Скопје на Ул. Никола Тесла, бр.9-лок.4, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска, овластен инспектор за животна средина Гордана МАксимовска и виш соработник Елена ЛАзаровска. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 13.08.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-236 од 08.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕУТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот
на субјектот на надзор :

Датум :08.04.2025

Печат и потпис на
инспекторот :

Датум :08.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор сабие да го потпише записникот, да се наведат причините.

Превземено лично на рака:

Дата:08.04.2025

Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-255

Датум :11.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	Либерика ЛТД ДООЕЛ (Кафетерија 7-Грама)	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Орце Николов, бр.206-34, Скопје	
Адреса за е - пошта	/	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7427174	
Даночен број на субјектот	4057020550208	
Број на жиро сметка на субјектот	/	
Банка депонент	/	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Александар Кузманоски	078 525 287	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		11.04.2025 12:30	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Либерика ЛТД ДООЕЛ (Кафетерија 7-Грама)		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Орце Николов, бр.206-34, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен редовен инспекциски надзор ИП1 66 - 255 од 11.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - **поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.**

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Александар Кузманоски		



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2	Јане Зафировски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На 26.03.2025 година во 10:00 часоот извршен е вонреден инспекциски надзор од страна општински комунален инспектор Ирена Милевска и општински комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров врз работата на правниот субјект Либерика ЛТД ДООЕЛ (Кафетерија 7-Грама) со седиште на Ул. Орце Николов, бр.206-34, Скопје при што е извршен Вонреден инспекциски надзор ИП1 бр. 66- 255 од 11.04.2025.

На одговорното лице му беше врачена Покана за странка за ден 27.03.2025 год при што уредно дојде и со себе ги донесе документите за проверка по што на 11.04.2025 год во просториите на Сектор Инспекторат беше изготвен записник за вонреден инспекциски надзор со ИП1 66-255 од 11.04.2025 год. со кој се констатира дека правниот субјект **ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД ДЕЛОВЕН ПРОСТО (УРБАНА ОПРЕМА)** со важност до 07.07.2025 год. Заради констатирање на правилно работење на правниот субјект и нема недостатоци во работењето, **ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА.**

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор



2. утврдени се следните нептавилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои **НЕМАШЕ / ИМАШЕ** забелешки.



12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :


- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум : 11.04.2025		Датум : 11.04.2024	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата: 11.04.2025

Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-230

Датум :07.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДПТУ ЈОНС ТРОЈКА ДООЕЛ, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Крсто Раковски, бр.2а, Скопје	
Адреса за е - пошта		
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	6458203	
Даночен број на субјектот	4044009500300	
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Орце Анчевски	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год 13:30 ч	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ДПТУ ЈОНС ТРОЈКА ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Крсто Раковски, бр.2а, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 230 од 07.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска - општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска - овластен инспектор за животна средина
3. Елена Лазароска - виш соработник

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
---------------	---------	-----------



Орце Анчевски		

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирали следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ДПТУ ЈОНС ТРОЈКА ДООЕЛ, Скопје на Ул. Орце Николов, бр.206, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска, овластен инспектор за животна средина Гордана МАксимовска и виш соработник Елена ЛАЗаровска. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 18.10.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-230 од 07.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕУТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор



2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :07.04.2025		Датум :07.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:
Дата:07.04.2025
Потпис:





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-232

Датум :07.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДТУУ РУЗВЕЛТ 51 ДОО	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Јане Сандански, бр.98-9, Охрид	
Адреса за е - пошта		
Телефон		
Матичен број на субјектот		
Даночен број на субјектот	4020018536655	
Број на жиро сметка на субјектот	210072876070198	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Гоце		

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год 13:00 ч	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДТУУ РУЗВЕЛТ 51 ДОО		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Франклин Рузвелт, 51 А, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 232 од 07.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска - општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска - овластен инспектор за животна средина
3. Елена Лазароска - виш соработник

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
---------------	---------	-----------



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ДТУУ РУЗВЕЛТ 51 ДОО Скопје на Ул. Орце Николов, бр.11, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска, овластен инспектор за животна средина Гордана МАксимовска и виш соработник Елена ЛАзаровска. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи. Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 19.02.2026 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-232 од 07.04.2025 год., инспекциската постапка се запира заради НЕУТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор



2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	15.04.2025 	Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :07.04.2025		Датум :07.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:
Дата:07.04.2025
Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-231

Датум :07.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДУТУ ХЕРБЕ АЛМА ДОО (ЛИРА)	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Никола Тесла, бр. 11, Скопје	
Адреса за е - пошта	herbealma@gmail.com	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	7083050	
Даночен број на субјектот	4057015530738	
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Александар Величовиќ (Бојан-лице за контакт)	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		07.04.2025 год 13:00 ч	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДУТУ ХЕРБЕ АЛМА ДОО (ЛИРА)		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство и трговија		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Никола Тесла, бр. 11, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 231 од 07.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Гордана Максимовска – овластен инспектор за животна средина
3. Елена Лазароска – виш соработник

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Александар Величковиќ (Бојан-лице за контакт)	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 25.03.2025 год. извршен вонреден инспекциски надзор врз ДУТУ ХЕРБЕ АЛМА ДОО (ЛИРА) Скопје на Ул. Орце Николов, бр.11, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска, овластен инспектор за животна средина Гордана МАксимовска и виш соработник Елена ЛАЗаровска. При увидот е разговарано со одговорното лице на правниот субјект на кој му е врачена покана за странка во која беше посочено кои потребни документи треба да ги донесе во Сектор инспекторат на увид. Одговорното лице уредно се одзва на поканата и ги донесе бараните документи.

Одобрението за урбана опрема му е со важност од една година до 30.11.2025 год. Од тие причини, инспекторот Милевска констатира дека со вонредниот инспекциски надзор и изготвениот Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66-231 од 07.04.2025 год. , инспекциската постапка се запира заради НЕУТВРДЕНИ неправилности.

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор


2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :



11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :	15.04.25 8.	Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :07.04.2025		Датум :07.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Превземено лично на рака:

Дата:07.04.2025

Потпис:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Општина Карпош – Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

Број: 66 - 266
Датум: 14.04.2025
Скопје

Број: ИП1 66 - 266
на 15.04.2025 год, во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Методи Ципушев

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :
[REDACTED]

Адреса :
[REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа :
[REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив:

МЦЦ КОНСТРАКШН 2025 ДОО, Скопје

Седиште: Ул. Фјодор Достоевски, бр. 18, Скопје, Карпош, Скопје

Единствен даночен број (ЕДБ): 4080016556791



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Опис на прекршокот: Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.

Место и време на сторување на прекршокот : Станбен објект на ул. Фјодор Достоевски, Скопје на ден 14.04.2025 год.

Правна квалификација на прекршокот: чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за Јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,114/10, 23/11,53/11,80/12, 163/13,44/15,147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21).

Записник за сторен прекршок: (Ип1 бр. 66- 266 од 14.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 66-266 (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Методи Ципушев

име,презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор
Ирена Милевска

име,презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Име на органот:
Општина Карпош – Сектор Инспекторат

Број: 66 - 266
Датум: 15.04.2025
Скопје

ИПБ Број: 66 -266
Датум 15.04.2025 год. во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

МЦЦ КОНСТРАКШН 2025 ДОО, Скопје	Даночен број 4080016556791
Седиште Ул. Црвена Вода бр.7/3, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 210070989870181 НЛБ

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Методи Ципушев	ЕМБГ [REDACTED]
---------------------------------	--------------------



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање [REDACTED] [REDACTED]	Занимање градежништво	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED] Скопје
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED] [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	Ул. Фјодор Достоевски, 11:00ч
Опис на прекршокот	Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	ИП1 66 - 266 дата ИП1 66- 266 (број на заверка на предмет)
Износ на утврдената глоба за прекршок	1500 евра (во денарска противвредност)
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



	на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и програма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на Ип1 бр. 66 - 266 дата 14.04.2025 год и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат
--	--

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во **прекршочниот платен налог во рок од осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Методи Ципушев

Име, презиме и своерачен потпис



Овластен инспектор
Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-266

Датум : 14.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	МЦЦ КОНСТРАКШН 2025 ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Црвена Вода бр.7/3, Скопје	
Адреса за е - пошта	/	
Телефон	/	
Матичен број на субјектот	7098987	
Даночен број на субјектот	4080016556791	
Број на жиро сметка на субјектот	210070989870181	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Методи Ципушев		

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		14.04.2025 12:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	МЦЦ КОНСТРАКШН 2025 ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за градежништво и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Црвена Вода бр.7/3, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 – 266 од 14.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Марјан Јовановиќ – општински комунален редар
3. Јане Зафиров – општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Прекршување на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) и чл.33, став (1), алинеа 2 - градежен материјал, земја и арматура н јавна површина.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор :

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од :

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
---------------	---------	-----------



Методи Ципушев	██████████	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Марјан Јовановиќ	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 14.04.2025 година во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз градежен објект од Втора категорија на Фјодор Достоевски од правен субјект - изведувач МЦЦ КОНСТРАКШН 2025 ДОО, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и општинските комунални редари Марјан Јовановиќ и Јане Зафиров. Констатирана е фактичка состојба за присуство на арматура, песок при што е разговарано со одговорно лице Методи Ципушев за затекнатата состојба што е спротивна на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота .

Одговорното лице уредно се одзваа на поканата на ден 15.04.2025 год. и разговараше со општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска за состојбата на градилиштето во однос на прекршување на Законот за јавна чистота за што беше договорено да се изречат Прекршочни платни налози за одговорно лице ИП1 66- 266 од 15.04.2025 год и Прекршочен платен налог за правно лице ИП1 66-266 од 15.04.2025 год.

Со одговорното лице Оливер Велковски беше договорено да се платат прекршочните платни налози со спогодбено порамнување и плаќање во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на платните налози.

Во прилог: ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА!



- врз основа на која (да се заокружи само едно) :



1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;
2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
за што се превземени следните мерки :

- 1. ПП Налог ИП1 66-266 од 15.04.2025
- 2. ПП Налог ИП 1 66-266 од 15.04.2025 год.


11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :	15.04.2025	Датум	15.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

Превземено лично на рака:
Дата: 14.04.2025
Потпис: 

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
ИП16р: 71-272
Датум: 15.04.2025 год.

1)Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ООУ „Петар Поп Арсов“	
Седиште/адреса на субјектот	Ул: „Трифун Бузев“ 66 Скопје-Карпош	
Адреса за е-пошта	pparsov@yahoo.com	
Телефон	02/ 3062436	
Матичен број на субјектот	4062213	
Даночен број на субјектот	4030994234367	
Број на жиро сметка на субјектот	779010307790319	
Банка депонент	НБРСМ	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Даниела Штерјова	02/ 3062436	ou-petarpoparsov-karposh@schools.mk

2)Податоци за инспекцискиот надзор:

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор		15.04.2025 год.	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор		15.04.2025 год.	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ООУ „Петар Поп Арсов“		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Основно образование		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот/	Ул: „Трифун Бузев“ 66 Скопје-Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

- месечен план за работа на инспекциската служба за месец 04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: Даниела Кочоска, општински просветен инспектор;

5) Предмет на инспекцискиот надзор:

-вршење на вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-173/1 од 10.04.2025 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-3945/1 од 10.04.2025 год., во врска со неоправдано отсуство на ученик;

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Не се употребени листи за проверка поради вонреден инспекциски надзор:

Вонреден инспекциски надзор по претходно задолжено Известување бр: 08-173/1 од 10.04.2025 год. од ООУ „Петар Поп Арсов“, а заведено во општина Карпош под бр: 71-3945/1 од 10.04.2025 год.;

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од директорот на училиштето:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Даниела Штерјова	[REDACTED]	ou-petarpoparsov-karposh@schools.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
Стручна служба	Педагог, психолог, дефектолог

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Од непосредно извршениот увид во педагошката евиденција и документација на училиштето и од разговорот извршен со присутните, констатирано е следното:
Ученикот ~~Стефан Мисајловски~~, родена на ~~08.04.2004~~ год., со законски старатели ~~Зоранка Мисајловска~~ и ~~Александар Мисајловски~~, со место на живеење на ул. „Разловечко востание“ бр: ~~1000~~ 1000 Скопје е ученик во ООУ „Петар Поп Арсов“, општина Карпош во паралелка IV-1 одделение, одделенски раководител, Гордана Мисајловска. Констатирано е дека во учебната 2024/2025 год., второ полугодие не ја посетува наставата без оправдана причина, иако подлежи на законска обврска за задолжително основно образование

Согласно член 77 и член 78 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20 и 3/25), од страна на училиштето преземени се мерки и активности (покани за советување на родителите упатени по телефон, индивидуални средби со ученикот, препорака за советување во канцеларијата за родителство) за запознавање на родителите за законската обврска за редовно посетување на настава од страна на ученикот, како и за законската обврска на родителот да му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание.

Од горенаведеното, општинскиот просветен инспектор констатира дека ~~_____~~ и ~~_____~~ ~~Николовска~~, родители на ученикот Стефани Николовска, не и овозможиле да ја исполни обврската за задолжително основно образование, што е спротивно на член 8 од Законот за основното („Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20 и 3/25), за што општинскиот просветен инспектор, врз основа на член 163 од истиот закон, до родителите ќе достави покана за едукација.

- врз основа на која:

е утврдена неправилност кај родителите во исполнување на обврската за задолжително основно образование и воспитание на своето дете, за што општинскиот просветен инспектор ќе им врати покана за спроведување на едукација и истата ќе ја спроведе согласно член 163 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20 и 3/25);

- 11) Со содржината на овој записник и со утврденат фактичка, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот кој **ИМАШЕ/НЕМАШЕ** забелешки.

Доколку училиштето има забелешки, може писмено да се произнесе по овој Записник во рок од 8 (осум) дена по приемот на истиот во согласност на член 82 став 4 од Законот за инспекциски надзор. Ако училиштето не се произнесе по овој Записник во предвидениот рок, се смета дека се согласува со наводите во истиот.

Забелешка:

Поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор и околностите на работа, записникот е составен во службените простории на инспекциската служба согласно член 82 став 3 од Законот за инспекциски надзор со сите измени и дополнувања.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум		Датум	15.04.2025 год

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



ИП16р: 71-275
Датум: 16.04.2025 год.
Скопје

ПОКАНА ЗА ЕДУКАЦИЈА

До: **[REDACTED]**
Ул: „**[REDACTED]**“ бр: **[REDACTED]**
Скопје-Карпош

Се повикува лицето **[REDACTED]**, родител на детето **[REDACTED]**, со место на живеење во Скопје-Карпош, на ул: „**[REDACTED]**“ бр: **[REDACTED]** Скопје-Карпош.

ЦЕЛ НА ПОКАНАТА:

Едукација во однос на исполнување на обврската за задолжително основно образование согласно Законот за основно образование.

ТЕРМИН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА: на ден 23.04.2025 год. (среда) во 10:00 часот во службените простории на Сектор Инспекторат при општина Карпош, кои се наоѓаат во ООУ „Лазо Трповски“ прв кат, ул: „Радика“ бр: 9 Скопје-Карпош.

ПРЕДМЕТ НА ЕДУКАЦИЈА:

УКАЖУВАЊЕ за одредбата од член 8 став 1 и 2 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20 и 3/25) каде е утврдено дека основното образование е задолжително и родителот е должен да му овозможи на своето дете основно образование. **СТОРЕНА Е НЕПРАВИЛНОСТ** според член 168 став 4 од Законот за основно образование („Сл. Весник на РСМ“ бр: 161/19, 229/20 и 3/25) каде е утврдено дека **глоба во износ од 200 до 250 евра** во денарска противвредност ќе му се изрече **ЗА ПРЕКРШОК** на родителот, односно старателот ако не му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание.

ДАТУМ: 16.04.2025 год.
МЕСТО: Сектор инспекторат,
Општина Карпош
070/410-636

Општински просветен инспектор

Даниела Крчоска
Рег. бр: 79-0905



*Забелешка: Согласно член 163 став 5 од Законот за основно образование, доколку во закажаниот термин лицето или основното училиште над кое се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 - 3420/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје


ДО
ЈОВЕ НАУМОВСКИ
ул. „Шекспирова“ бр. [REDACTED]
Скопје

ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА СТРАНКА

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со иницијатива за инспекциски надзор против Вас во однос на складирање на отпад во заедничкиот дел од подрумите како и Вашиот стан, со што директно го загрозувате животот, здравјето како и недвижниот имот на другите сопственици, бидејќи истото е и потенцијален материјал за причинување на пожар, Ве повикуваме на ден 24.04.2025 година во 13.00 часот да дојдете во Општина Карпош, канцеларија на Сектор Инспекторат која се наоѓа во училиштето “Лазо Трповски”, Карпош 3, а се влегува од задниот влез на училиштето до кој се пристапува од ул. “Драгиша Мишовиќ”. Потребно е со себе да носите лична карта, и доколку не присуствува на увидот сопственикот на станот, потребно е лицето со себе да носи полномошно. Доколку не се отповикате на дадениот термин, ќе се пристапи кон покренување на инспекциска постапка во Ваше отсуство и ќе се поведе прекршочна постапка за несоработка со инспекциски служби со прекршочен платен налог на износ 250 евра согласно член 98 став 3 од Закон за инспекциски надзор. За промена на терминот или било какви дополнителни информации, побарајте ме на 078/485-987

ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 4016/2
Датум: 14.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС – Бочваров Марјан
ул. Кленоец бр. 61Б-1/5
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-4016/1 од 14.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-4016/1 од 14.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Во однос на блокираните премини ќе биде направена проверка од нашите служби.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување, со напомена дека го имате значително прекорачено крајниот рок за достава на информациите за противпожарната заштита кој беше до почеток на април.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 4014/2
Датум: 16.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС
ул. Московска бр. 5а
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-4014/1 од 14.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-4014/1 од 14.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни. Во однос на блокираните премини ќе биде направена проверка од нашите служби.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување. Во одговорот доставете го името на Претседателот на ЗС како и бројот на стан во кој живее.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост.

Во однос на останатите наводи за пристап на противпожарно возило, истото ќе биде посебно разгледано.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мунева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 279
Датум: 16.04.2025
Скопје

Име на органот:
Општина Карпош – Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66 -279
Датум 16.04.2025 год. во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ	
ТЕРРАПЛАН-ПАРТНЕРС ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар	Даночен број 4007008501610
Седиште Ул. Живко Брајковски, бр.10, Гостивар	Жиро сметка и деловна банка 210-0632631501-05 НЛБ

Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме Алиу Рамадан	ЕМБГ [REDACTED]



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Занимање градежништво	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED] [REDACTED]
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED] [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	Ул. Копенхагенска, бр.6 а, Скопје , 11:00ч
Опис на прекршокот	Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна МАкедонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	ИП1 66 - 279 дата 16.04.2025 (број на заверка на предмет)
Износ на утврдената глоба за прекршок	1500 евра (во денарска противвредност)
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



	Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и програма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на Ип1 бр. 66 - 279 дата 16.04.2025 год и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат
--	---

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во **прекршочниот платен налог во рок од осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Алиу Гамадан
Име, презиме и своерачен потпис



Областен инспектор
Ирена Милевска
Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 279
Датум: 16.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

Број: ИП1 66 - 279
на 16.04.2025 год. во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Алиу Рамадан

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

[REDACTED]

Адреса :

[REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа :

[REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив:

ТЕРРАПЛАН-ПАРТНЕРС ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар

Седиште: Ул. Живко Брајковски, бр.10, Гостивар

Единствен даночен број (ЕДБ): 4007008501610



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Опис на прекршокот: Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.

Место и време на сторување на прекршокот : Станбен објект на Ул. Копенхагенска, бр.6 а, Скопје на ден 16.04.2025 год.

Правна квалификација на прекршокот: чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за Јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,114/10, 23/11,53/11,80/12, 163/13,44/15,147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21).

Записник за сторен прекршок: (Ип1 бр. 66- 278 од 16.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со **Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00**, цел на дознака- глоба за прекршок на **ИП1 бр. 66-279** (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба.

Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Алиу Рамадан

име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор
Ирена Милевска

име, презиме и своерачен потпис



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-279
Датум : 16.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ТЕРРАПЛАН-ПАРТНЕРС ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Живко Брајковски, бр.10, Гостивар	
Адреса за е - пошта	/	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	6326315	
Даночен број на субјектот	4007008501610	
Број на жиро сметка на субјектот	210-0632631501-05	
Банка депонент	НЛБ	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Алиу Рамадан	[REDACTED]	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		16.04.2025 10:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ТЕРРАПЛАН-ПАРТНЕРС ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за градежништво и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Копенхагенска, бр.6 а, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.

4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 – 279 од 16.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Марјан Јовановиќ – општински комунален редар
3. Јане Зафиров – општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):
Прекршување на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) и чл.33, став (1), алинеа 2 - градежен материјал, земја и арматура н јавна површина.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Алиу Рамадан	[REDACTED]	



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 16.04.2025 година во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз градежен станбен објект на ул. Ул. Копенхагенска, бр.6 а, Скопје од правен субјект - изведувач ТЕРРАПЛАН-ПАРТНЕРС ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и општинските комунални редари Маријан Јовановиќ и Јане Зафиров. Констатирана е фактичка состојба за присуство на арматура, песок, подвижен тоалет - Тоифор, уништен тротоар на јавна површина при што е разговарано со одговорно лице Алиу Рамадан за затекнатата состојба што е спротивна на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота .

Одговорното лице соработуваше со комуналниот инспектор за состојбата на терен во однос на прекршување на Законот за јавна чистота за што беше договорено да се изречат Прекршочни платни налози за одговорно лице ИП1 66- 279 од 16.04.2025 год и Прекршочен платен налог за правно лице ИП1 66-279 од 16.04.2025 год.

Со одговорното лице Алиу Рамадан беше договорено да се платат прекршочните платни налози со спогодбено порамнување и плаќање во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на платните налози.

Во прилог: ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА!

- врз основа на која (да се заокружи само едно):




1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;
2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :

- 1. ПП Налог ИП1 66-279 од 16.04.2025
- 2. ПП Налог ИП 1 66-279 од 16.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :	16.04.2025	Датум :	16.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.


Превземено лично на рака:

Дата: 16.04.2025

Потпис:



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-263

Датум : 14.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје	
Адреса за е – пошта	/	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	6671853	
Даночен број на субјектот	4082011506004	
Број на жиро сметка на субјектот	2900000001218759	
Банка депонент	ТТК Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Незири Ибиш	/	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		14.04.2025 12:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за градежништво и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.

4. Записник / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 – 263 од 14.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):
Прекршување на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) и чл.33, став (1), алинеа 2 - градежен материјал, земја и арматура н јавна површина.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Незири Ибиш	02020123	



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Мирче Ангеловски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирали следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 10.04.2025 година во 08:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз градежен објект од Втора категорија на Бул. 8-ми Септември од двата правни субјекти - изведувачи ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт (Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Скопје) и Компанија Велковски, Скопје. Инспекцискиот надзор е извршен од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и општинските комунални редар Мирче Ангеловски при што е констатирана фактичка состојба за присуство на големо количество арматура, сечење на истата и за што е разговарано со одговорното лице на објектот за затекнатата состојба што е спротивна на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота.

Одговорните лица на двата горепосочени правни субјекти Оливер Велковски и Нежири Ибиш уредно се одзваа на поканата на ден 11.04.2025 год. и разговараа со општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска за состојбата на градилиштето во однос на прекршување на Законот за јавна чистота за што беше договорено да се изречат Прекршочни платни налози за одговорно лице ИП1 66- 263 од 14.04.2025 год и Прекршочен платен налог за правно лице ИП1 66-263 од 14.04.2025 год. За потпишување на документите присуствуваше адвокат Антонио Србиновски со кој беше договорено да се платат прекршочните платни налози со спогодбено порамнување и плаќање во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на платните налози.

Во прилог: ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА!



- врз основа на која (да се заокружи само едно) :
- 1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;
- 2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
за што се превземени следните мерки :

- 1. ПП Налог ИП1 66-263 од 16.04.2025
- 2. ПП Налог ИП 1 66-263 од 16.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот
на субјектот на надзорот :

Датум : 14.04.2025

Печат и потпис на
инспекторот :

Датум : 14.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

АДВОКАТ
АНТОНИО СВЕИНОВСКИ
Бул. Илинден бр. 109, лок. 2
Скопје-тел: 011 801 125
број на лиценца 4325

Превземено лично на рака:

Дата: 14.04.2025

Потпис:



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 263
Датум: 16.04.2025
Скопје

Име на органот:
Општина Карпош – Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66 -263
Датум 16.04.2025 год. во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ	
ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје	Даночен број 4082011506004
Седиште Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 2900000001218759 ТТК Банка

Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме Незири Ибиш	ЕМБГ [REDACTED]



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање [REDACTED], [REDACTED] Македонија	Занимање градежништво	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED]
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED] [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	Градба од Втора категорија на бул. 8-ми Септември, Скопје на 11.04.2025
Опис на прекршокот	Оставање на арматури и сечење на арматура на јавна површина.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	ИП1 66 - 263 дата 11.04.2025 (број на заверка на предмет)
Износ на утврдената глоба за прекршок	1500 евра (во денарска противвредност)
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив - Буџет на Општина Карпош, банка на примач - Народна банка



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



	на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и програма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на Ип1 бр. 66 - 263 дата 16.04.2025 год и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат
--	--

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во **прекршочниот платен налог во рок од осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

А.Д. ВЕЛКОВ
Име, презиме и своерачен потпис
Бул. Илинден бр. 109, лок. 2
Скопје, тел. 02/8801125
број на лиценца 4825



Овластен инспектор

Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 263
Датум: 16.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

Број: ИП1 66 - 263
на 16.04.2025 год. во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Ибиш Незири

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

[REDACTED]

Адреса :

[REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа :

[REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив:

ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје и Компанија Велковски

Седиште: Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје

Единствен даночен број (ЕДБ): 4082011506004



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Опис на прекршокот: Оставање на арматури на јавна површина и нејзино сечење.

Место и време на сторување на прекршокот : Градба од Втора категорија на ул. 8-ми Септември, Скопје на ден 11.04.2025 год.

Правна квалификација на прекршокот: чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за Јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,114/10, 23/11,53/11,80/12, 163/13,44/15,147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21).

Записник за сторен прекршок: (Ип1 бр. 66- 263 од 11.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на ИП1 бр. 66-263 од 16.04.2025 год (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба.

Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

А. Д. В. О. К. А. Т.
АНТОНИЈЕ ИБИШ
Бул. Ил. Стамболијски 109, док. 2
Скопје
име, презиме и овластен потпис



Овластен комунален
инспектор
Ирена Милевска

име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 278
Датум: 16.04.2025
Скопје

Име на органот: _____
Општина Карпош – Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66 - 278
Датум 16.04.2025 год. во 12:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

ДЕЛТА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје	Даночен број 4080012531000
Седиште Ул. Наум Охридски бр.30, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 250-0101026074-38 Шпаркасе Банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Борјан Георгиевски	ЕМБГ
-------------------------------------	----------



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Датум, место и држава на раѓање [REDACTED]	Занимање градежништво	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED]
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	Ул. Петар Драганов, бр.3, 11:00ч
Опис на прекршокот	Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	ИП1 66 - 278 дата 16.04.2025 (број на заверка на предмет)
Износ на утврдената глоба за прекршок	1500 евра (во денарска противвредност)
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



	на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010, приходна шифра 725939-00 и програма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на Ип1 бр. 66 - 278 дата 16.04.2025 год и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат
--	--

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок
Борјан Георгиевски

Име, презиме и своерачен потпис



Овластен инспектор
Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ





ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-278

Датум : 16.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДЕЛТА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Ул. Наум Охридски бр.30, Скопје	
Адреса за е - пошта	/	
Телефон	075250550	
Матичен број на субјектот	6811676	
Даночен број на субјектот	4080012531000	
Број на жиро сметка на субјектот	250-0101026074-38	
Банка депонент	Шпаркасе Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Борјан Георгиевски		

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		16.04.2025 10:00	
Назив на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	ДЕЛТА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за градежништво и услуги		
Адреса на објектот - инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. Наум Охридски бр.30, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. **Записник** / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 – 278 од 16.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Драган Георгиевски – општински комунален редар
3. Гоце Наумчевски – општински комунален редар
4. Зоран Стоичевиќ - општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):
Прекршување на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) и чл.33, став (1), алинеа 2 - **градежен материјал, земја и арматура н јавна површина.**

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Борјан Георгиевски	[REDACTED]	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 16.04.2025 година во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз градежен објект од Втора категорија на ул. Петар Драганов, бр.3 од правен субјект - изведувач ДЕЛТА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и општинските комунални редари Драган Георгиевски, Гоце Наумчевски и Зоран Стоичевиќ. Констатирана е фактичка состојба за присуство на арматура, песок, подвижен тоалет - Тоифор, уништен тротоар на јавна површина при што е разговарано со одговорно лице Борјан Георгиевски за затекнатата состојба што е спротивна на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од Закон за јавна чистота .

Одговорното лице соработуваше со комуналниот инспектор за состојбата на терен во однос на прекршување на Законот за јавна чистота за што беше договорено да се изречат Прекршочни платни налози за одговорно лице ИП1 66- 278 од 16.04.2025 год и Прекршочен платен налог за правно лице ИП1 66-278 од 16.04.2025 год.

Со одговорното лице Борјан Георгиевски беше договорено да се платат прекршочните платни налози со спогодбено порамнување и плаќање во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на платните налози.

Во прилог: ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА!





- врз основа на која (да се заокружи само едно) :
- 1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;
- 2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор,
за што се превземени следните мерки :

- 1. ПП Налог ИП1 66-278 од 16.04.2025
- 2. ПП Налог ИП 1 66-278 од 16.04.2025 год.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :	16.04.2025	Датум :	16.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.



Превземено лично на рака:

Дата: 16.04.2025

Потпис:



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ**



Број: 68 – 4101/2
Датум: 22.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС
ул. Багдадска бр. 36В 4/14
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-4101/1 од 16.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-4101/1 од 16.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м2 – 2 ПП апарати, за 751-1000 м2 – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м2 – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO2 за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост. Потребно е и да доставите име и презиме на Претседателот на ЗС како и негов тел број и број на стан во кој што живее.

**ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ**
Богданка М. Мучева, дипл.прав.



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 66 - 278
Датум: 16.04.2025
Скопје

Општина Карпош – Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

Број: ИП1 66 - 278
на 16.04.2025 год. во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Борјан Георгиевски

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

[REDACTED]

Адреса :

[REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа :

[REDACTED]

[REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив:

ДЕЛТА ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, Скопје

Седиште: Ул. Наум Охридски бр.30, Скопје

Единствен даночен број (ЕДБ): 4080012531000



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Опис на прекршокот: Оставање на арматури и градежен материјал на јавна површина.

Место и време на сторување на прекршокот : Станбен објект на ул. Петар Драганов, бр.3, Скопје на ден 16.04.2025 год.

Правна квалификација на прекршокот: чл.14-а, став 1, алинеа 1 од Закон за Јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,114/10, 23/11,53/11,80/12, 163/13,44/15,147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21).

Записник за сторен прекршок: (Ип1 бр. 66- 278 од 16.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-00000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, **Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00**, цел на дознака- глоба за прекршок на **ИП1 бр. 66-278** (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба.

Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Борјан Георгиевски

име,презиме и своерачен потпис



Овластен комунален инспектор
Ирена Милевска

име,презиме и своерачен потпис

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -901, 02/3055 -902

www.karpos.gov.mk; gradonacalnik@karpos.gov.mk



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 - 4180/2
Датум: 22.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС
ул. Веселин Маслеша бр. 3 влез 1 влез 2
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-4180/1 од 17.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-4180/1 од 17.04.2025 година Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² - 2 ПП апарати, за 751-1000 м² - 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² - 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се со ознака S9 со сув прашок како и плус еден со CO₂ за струја/инсталации. По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива, како и во известувањето да доставите доказ за набавката. ПП апаратите треба да се закачени на сид на 1.50 цм висина, а доколку тоа не е возможно, тогаш да бидат ставени на земја во кош а да се лесно достапни.

Рокот за достава на бараните информации односно доказ дека соодветниот број на ПП апарати е набавен е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување.

Водејќи се по Вашите доставени податоци, Вие треба да набавите по 6 S9 ПП апарати за секој влез плус по 1 CO₂ апарат.

Набавката треба да се изврши без Одлука на сопственици на станови бидејќи истата е нужна набавка, без која се става во ризик животот и здравјето на станарите како и нивната сопственост. Потребно е и да доставите име и презиме на Претседателот на ЗС како и негов тел број и број на стан во кој што живее.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ

Богданка М. Муџева, дипл.прав.



ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-263
Датум : 22.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје	
Адреса за е – пошта	/	
Телефон	[REDACTED]	
Матичен број на субјектот	6671853	
Даночен број на субјектот	4082011506004	
Број на жиро сметка на субјектот	2900000001218759	
Банка депонент	ТТК Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Незири Ибиш	/	

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		22.04.2025 14:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за градежништво и услуги		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Карпош, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. **Записник** / Решение за извршен инспекциски надзор ИП1 Бр. 66 – 263 од 22.04.2025 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Прекршување на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од **Закон за јавна чистота** („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) и чл.33, став (1), алинеа 2 - **градежен материјал, земја и арматура н јавна површина.**

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. **Не се употребени листи за проверка.**

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Незири Ибиш	██████████	



--	--	--

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Мирче Ангеловски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 10.04.2025 година во 08:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз градежен објект од Втора категорија на Бул. 8-ми Септември од двата правни субјекти - изведувачи ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО експорт-импорт (Бул. Илинден, бр. 109-лок.3, Скопје) и Компанија Велковски, Скопје. Инспекцискиот надзор е извршен од страна на општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска и општинските комунални редар Мирче Ангеловски при што е констатирана фактичка состојба за присуство на големо количество арматура, сечење на истата и за што е разговарано со одговорното лице на објектот за затекнатата состојба што е спротивна на чл.14а, став (1), алинеа 1, 2 и 3 од **Закон за јавна чистота**.

Одговорните лица на двата горепосочени правни субјекти Оливер Велковски и Нежири Ибиш уредно се одзваа на поканата на ден 11.04.2025 год. и разговараа со општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска за состојбата на градилиштето во однос на прекршување на Законот за јавна чистота за што беше договорено да се изречат Прекршочни платни налози за одговорно лице ИП1 66- 263 од 14.04.2025 год и Прекршочен платен налог за правно лице ИП1 66-263 од 14.04.2025 год. За потпишување на документите присуствуваше адвокат Антонио Србиновски со кој беше договорено да се платат прекршочните платни налози со спогодбено порамнување и плаќање во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на платните налози.

По издавање на прекршочните платни налози, адвокатот на двете компании Антонио Србиновски ги приложи уплатите од прекршочните платни налози по што комуналниот инспектор изготви Записник за контролен инспекциски надзор ИП1 66-263 од 22.04 со што **ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СЕ ЗАПИРА**.



- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. **не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор ;**

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се превземени следните мерки :

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот
на субјектот на надзор :

Датум :

Бул. Илинден бр. 109, 1062
Скопје - 550078901125
Број на лиценца 4825

22.04.2025

Печат и потпис на
инспекторот :

Датум :

22.04.2025

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

АДВОКАТ
АНТОНИО СВЕТИНОВСКИ
Бул. Илинден бр. 109, док. 2
Скопје - 550078901125
Број на лиценца 4825

Превземено лично на рака:

Дата: 22.04.2025

Потпис:



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Број: 68 – 4177/2
Датум: 24.04.2025 година
Скопје

ДО
Претседател на ЗС
Ул. Вич бр. 4
Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис 68-4177/1 од 17.04.2025 година и Барање

ПОЧИТУВАНИ,

Во врска со Вашиот Одговор на објава од 20.03.2025 година, доставен во Општина Карпош под бр. 68-4177/1 од 17.04.2025 година, за ул. Вич бр. 4, Ве известуваме дека потребно е да набавите ПП апарати согласно Правилникот доставен во прилог на овој допис. Во правилникот ќе го најдете бројот на потребни ПП апарати согласно бруто површина на зградата односно вкупната површина од станови, ходници, заеднички простории и скалишен простор во целата зграда. До графата во која е напишана големината на површината на зградата, ќе го прочитате бројот на потребни ПП апарати под ниско пожарно оптоварување (пример за 152-200 м² – 2 ПП апарати, за 751-1000 м² – 5 ПП апарати, за 2001-3000 м² – 7 ПП апарати). ПП апаратите треба да се S9 со сув прашок како и еден со CO₂ за електрични инсталации кој треба да е во машинска просторија. Истите треба да бидат соодветно закачени на сид а доколку тоа не е возможно, може да бидат оставени на подот во кош во ходниците.

По набавка на истите потребно е да го известите инспекторот писмено преку архива

Исто така, потребно е да најмите овластена фирма која ќе изврши проверка на хидрантската мрежа и по нејзино целосно санирање потребно е да доставите доказ за функционална и опремена хидрантска мрежа.

Рокот за достава на бараните информации е 10 дена од денот на приемот на ова Барање, со можност за продолжување согласно расположливите термини на третите лица – фирми.

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ДОМУВАЊЕ
Богданка М. Мучева, дипл.прав.





ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Општина Карпош-Сектор Инспекторат

ИП1 Број: 66 - 261

Датум: 14.04.2025

Скопје

ИП1 Број: 66 - 261

Датум 14.04.2025 год. Во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за јавна чистота, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице)
- (за правно лице – сопственик или управува со јавен објект)
- (за правно лице – сопственик односно корисник на јавен објект)
- (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
---	-------------------------

Назив ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје	Даночен број МК 4030008038865
Седиште Бул. 8-ми СЕПТЕМВРИ, бр. 16, Скопје	Жиро сметка и деловна банка 270063862610112 ХАЛК Банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме Иван Љубовчевски		ЕМБГ [REDACTED]
Датум, место и држава на раѓање [REDACTED]	Занимање угостител	Адреса на живеалиште или на привремен престој [REDACTED]



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



Македонија		Скопје
Број на лична карта/ патна исправа [REDACTED]	Датум и место на издавање [REDACTED]	Орган кој ја издал [REDACTED]

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	09.04.2025 во 10:00 ч ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје
Опис на прекршокот	Поставување на урбана опрема на јавна површина без Одобрение за поставување на урбана опрема.
Правна квалификација на прекршокот	Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна МАкедонија“ бр. 122/21
Записник за сторен прекршок	Предмет ИП1 Бр. 66-261 од дата 09.04.2025
Износ на утврдената глоба за прекршок	1000 евра, во денарска противвредност
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив – Буџет на Општина Карпош, банка на примач – Народна банка на РСМ, уплатна сметка 7790141157 63010,



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ



МКС ISO 9001:2015
МКС ISO 14001:2015
МКС ISO 45001:2018

	приходна шифра 725939-00 и програма 00, со цел на дознака – уплата за прекршок на Ип1 бр. 66 – 261 дата 14.04.2025 и оригинал од уплатницата да достави на адреса Општина Карпош – Сектор Инспекторат
--	--

ПРАВНА ПОУКА : Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во **прекршочниот платен налог во рок од осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Иван Љубовчевски

Име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор

Ирена Милевска

Име, презиме и своерачен потпис



ОПШТИНА КАРПОШ
ИНСПЕКТОРАТ





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Општина Карпош- Сектор Инспекторат
(Назив на органот)

ИП1 Број: 66 - 261
Датум: 14.04.2025
Скопје

ИП1 Број: 66-261

Датум:

14.04. 2025 во 10:00 часот

Врз основа на член 38 став (2) од Закон за јавна чистота, инспекторот издава,

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (ПН)

- (за одговорно лице во правното лице)
- (за одговорно лице во правно лице-сопственик или управува со јавен објект)
- (за одговорно лице во правно лице – сопственик, односно корисник на јавен објект)
- (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме : Иван Љубовчевски

Единствен матичен број на одговорно лице во правно лице/трговец поединец :

Адреса : [REDACTED]

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа : [REDACTED]

Податоци за правното лице:

Назив: ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје

Седиште: Ул. М. Т. Гологанов, (Плато Млечен)

Единствен даночен број (ЕДБ): 4030008038865

Опис на прекршокот: чл. 14 , став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота
(Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11,



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

Место и време на сторување на прекршокот: ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје на 09.04.2025 во 10:00ч

Правна квалификација на прекршокот: Чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за јавна чистота (службен весник на Република Македонија бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21

Записник за сторен прекршок: (ИП1 Број:66-261 од 14.04.2025 година

да плати глоба во износ од **300 евра** во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, назив-Буџет на Општина Карпош, банка на примач- Народна банка на РМ со Уплатна сметка: 7790141157 63010, Приходна шифра: 725939-00, Програма: 00, цел на дознака- глоба за прекршок на **ИП1 бр. 66 - 261** (се уплатува на ПП 50 образец) и оригинал од уплатницата да достави на адреса: Општина Карпош-Сектор Инспекторат ул. Радика бр. 9 – Скопје

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот налог и веднаш да се достави доказ за извршена уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба.

Ако сторителот не ја плати глобата во рок од **осум дена** од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Иван Љубовиќевски

име, презиме и своерачен потпис



Овластен комунален
инспектор
Ирена Милевска

име, презиме и своерачен потпис



ЗАПИСНИК
за извршен ВОНРЕДЕН инспекциски надзор

ИП1 Број : 66-261

Датум :14.04.2025

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор :

Назив на субјектот на надзорот	ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје	
Седиште/ адреса на субјектот	Бул. 8-ми СЕПТЕМВРИ, бр. 16, Скопје	
Адреса за е - пошта		
Телефон		
Матичен број на субјектот	6386261	
Даночен број на субјектот	4030008038865	
Број на жиро сметка на субјектот	270063862610112	
Банка депонент	Халк Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот :		
Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Љубовчевски		

2) Податоци за инспекциски надзор :

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекциски надзор		14.04.2025 12:00	
Назив на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје		
Главна дејност на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	угостителство		
Адреса на објектот – инсталацијата каде се врши надзорот	Бул. 8-ми СЕПТЕМВРИ, бр. 16, Скопје		



3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. Месечен план за работа на инспекциската служба за месец април 2025 год.
2. Налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. ____ од ____ год.
3. Налог издаден од претседателот на Инспекциски совет, бр. ____ од ____ год.
4. Записник за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 261 од 14.04.20245 год.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Ирена Милевска – општински комунален инспектор
2. Маријан Јовановиќ – општински комунален редар
3. Јане Зафировски – општински комунален редар

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

Контрола на урбана опрема согласно чл.14, став 1, алинеа 11 од Закон за Јавна чистота (Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21) - поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети.

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник
2. Не се употребени листи за проверка.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:



Име и Презиме	Телефон	Е - пошта
Иван Љубовчевски	XXXXXXXXXX	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица :

	Име и Презиме	Својство
1.	Ирена Милевска	Општински комунален инспектор
2.	Јане Зафировски	Општински комунален редар

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираат целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и му ги објасни правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба :

На ден 09.04.2025 год. во 10:00 часот извршен е вонреден инспекциски надзор врз ДЕЛТА БЕТ ДОО, Скопје со седиште Бул. 8-ми СЕПТЕМВРИ, бр. 16, Скопје, во делот на користење на урбана опрема. Во присуство на Иван Љубовчевски – овластено лице на правниот субјект, општинскиот комунален инспектор Ирена Милевска изврши информативно-едукативен разговор за потребните документи кои треба правниот субјект да ги поседува во делот на користење на урбана опрема, по што е изготвен и потпишан Записник за вонреден инспекциски надзор ИП1 66 - 261 од 14.04.2025 год. Заради немање потребна документација, беа изготвени ПП Налози за одговорно и за правно лице ИП1 66 - 261 од 14.04.2025 год. споразумно е договорено за Постапка за порамнување со што прекршочните платни налози, ќе бидат платени во рок од 8 (осум) дена .

- врз основа на која (да се заокружи само едно) :

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор
2. утврдени се следните нептавилности во работењето на субјектот на надзор,
за што се превземени следните мерки :



- ПП Налог за одговорно лице ИП1 Бр. 66 - 261 од 14.04.2025 год.
- ПП Налог за правно лице ИП1 Бр. 66 - 261 од 14.04.2025 год.




11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставник на субјектот на надзорот, кои НЕМАШЕ / ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот :

- _____
- _____
- _____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор :		Печат и потпис на инспекторот :	
Датум :14.04.2025		Датум :14.04.2025	
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			


Превземено лично на рака:
Дата: 14.04.2025
Потпис: